

Obec Stará Myjava

č.j.: SOÚ 21,R/2023 St.My. (SOÚ 105/2021, 4/2022)

Stará Myjava, dňa 01.03.2023

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: **Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO : 36 361 518** v zastúpení **JUDr. Szabolcs Hodosy, Krátka 2152/5, 929 01 Dunajská Streda** v zastúpení **LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava 821 09, IČO : 35 745 401**

podal dňa 15.12.2021 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby " L13.0469.20.0001 SA_A1_ Stará Myjava, 102_103, 209 VNK, TS, NNK ", SO 01 - VN rozvody, SO 02 - NN rozvody, PS 01 - Transformačná stanica TS č. 0063-004, PS 02 - Transformačná stanica TS č. 0063-001 v katastrálnom území Stará Myjava.

Začatie konania bolo podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom a ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa konalo dňa 27.1.2023.

Obec Stará Myjava ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdila a prerokovala návrh v zmysle § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia podľa §§ 39 a 39a stavebného zákona vydáva

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ STAVBY

" L13.0469.20.0001 SA_A1_ Stará Myjava, 102_103, 209 VNK, TS, NNK "

SO 01 - VN rozvody

SO 02 - NN rozvody

PS 01 - Transformačná stanica TS č. 0063-004

PS 02 - Transformačná stanica TS č. 0063-001

druh a účel stavby :

inžinierska stavba podľa § 43a ods. 3. písm. i) stavebného zákona - SO 01 - VN rozvody, SO 02 - NN rozvody, PS 01 - Transformačná stanica TS č. 0063-004, PS 02 - Transformačná stanica TS č. 0063-001,

v katastrálnom území **Stará Myjava**, tak ako je zakreslené vo výkrese : SITUÁCIA STAVBY, archívne číslo : 203706-UC0010-04, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre navrhovateľa.

Popis umiestnenia stavby :

SO 01 - VN rozvody :

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Stará Myjava. Predmetom stavebného objektu je zakabelizovanie existujúceho VN vzdušného vedenia linky č.209, ktoré napája existujúce trafostanice TS č. 0063-004 a TS č. 0063-001.

NN vývody z trafostaníc sú napojené z technologicky zastaraných trafostaníc – nevyhovujúci stav z hľadiska úbytku napätia. Výstavbou nových trafostaníc v centrách odberov sa vylepší stav napájania koncových odberateľov z hľadiska stability siete a úbytku napätia.

Kabelizácia VN linky 209 :

Kabelizácia začína na exist. PB č.1 (umiestnený na pozemku p.č. KNC 39609/1 - (KNE 39969) v k.ú. Stará Myjava), kde bude osadený nový UO č.124/209. Trasa ide od UO č.124/209 v súbehu s exist. demontovaným VN vzdušným vedením, ide v zelenom páse až k navrhovanej transformačnej stanici PS 02 TS č.0063-001, tá je osadená na pozemku 1 (umiestnená na pozemku p.č. KNC 40022 - (KNE 40028) v k.ú. Stará Myjava) vedľa demontovanej 2,5-stĺpovej TS č.0063-001. Z navrhovanej TS č.0063-001 ideme v súbehu s exist. demontovaným VN vzdušným vedením a po 100 m odbočujeme od demontovaného VN vzdušného vedenia, navrhovaného VN káblového vedenia a ideme v súbehu s exist. oplotením v odstupe 1m. Po 95 m prideme k hustému lesu, ktorý prekrížujeme riadeným pretlakom. Ideme v súbehu s demontovaným VN vzdušným vedením v odstupe 3 m, prideme k asf. ceste č. III/1212 a v km 0,043 prekrížujeme cestu a existujúci Mizerákov potok riadeným pretlakom a pokračujeme v súbehu s asf. cestou v dĺžke 100 m. Trasa pokračuje v súbehu s demontovaným VN vzdušným vedením v odstupe 3 m až do navrhovanej transformačnej stanici PS 01 TS č. 0063-004 (umiestnená na pozemku p.č. KNC 40116/95 v k.ú. Stará Myjava).

Z navrhovaného VN rozvádzača trafostanice PS01 (náhrada TS 0063-004) je pripojená nová káblová VN prípojka. Trasovanie VN prípojky je navrhované v súbehu s trasou návrh. NN vedenia až po VN priamu spojku. Pri realizácii je potrebné presné zameranie exist. VN kábla. Dĺžka trasy VN prípojky je 20m.

VN prípojka pre UO 108/209 návrh. PB č.6 :

Z navrhovaného VN rozvádzača trafostanice PS 02 (náhrada TS 0063-001) je pripojená nová káblová VN prípojka. Trasovanie VN prípojky je navrhované v súbehu s trasou kabelizovaného hlavného vedenia V209 až na návrh. PB č.6 (umiestnený na pozemku p.č. KNC 40102/1 v k.ú. Stará Myjava), kde bude osadený nový UO typ OTE 25/400-JB-10,5 a zrealizovaný prechod do kábla. Dĺžka trasy VN prípojky je 400 m.

HDPE chránička pre optický kábel :

V koridore nového kabelizovaného VN káblového vedenia – v spoločnej ryhe je navrhované uloženie novej trubky HDPE 40 – červená farba s označením ZSDIS, vrátane uloženia optického kábla MiDia Dry Core 8.1&9.1. Trasa je vymedzená grafickou časťou dokumentácie. V miestach definovaných na výkresoch budú osadené káblové šachty z ktorých budú realizované odbočenia HDPE. Káblové šachty budú osadené aj pri navrhovaných/existujúcich trafostaniciach. V šachtách bude vytvorená rezerva optického kábla na káblovom kríži.

Demontáž VN :

Po vybudovaní nového VN rozvodu a nových trafostaníc je možné demontovať trafostanice TS č. 0063-004 – 2,5 stĺpová, 0063-001 – 2,5 stĺpová. Súčasťou demontáže je aj demontáž VN vzdušných prípojok k spomenutým trafostaniciam v rozsahu od každej demontovanej trafostanice po hlavné vedenie č. 209 vrátane hlavného vedenia č. 209. Dĺžka demontáže hlavného VN vzdušného vedenia je 1,005 km. Demontované VN vedenie bude vrátane podperných bodov pozemky po demontážnych prácach budú dané do pôvodného stavu.

SO 02 - NN rozvody :

Predmetom stavebného objektu je presmerovanie existujúcich NN rozvodov napojených z demontovaných trafostaníc na novobudované trafostanice.

Trafostanica TS č.0063-004 (rieši PS01) :

Z navrhovanej transformačnej stanice budú vyvedené štyri NN káble NAYY-J 4x240mm² pre vyvedenie výkonu trafostanice na napojenie a posilnenie existujúcich vzdušných vedení v dotknutej lokalite obce Stará Myjava.

1. NN vývod bude po cca. 20 m od trafostanice naspojovaný priamou spojkou na existujúce NN káblové vedenie. Trasa NN vývodu ide v súbehu s navrhovaním VN vedením.
2. NN vývod bude napájať novú SR č.63-19 osadenú na hranici pozemku, vzdialená od TS 115 m. Napájaná bude novým NN káblovým vedením NAYY-J 4x240 mm². Trasa NN vývodu je navrhovaná popri štrkovej ceste a po hraniciach pozemkov až k návrh. SR.
3. NN vývod bude napájať novú SR č.63-21 osadenú pri štrkovej ceste, vzdialená od TS 140m. Napájaná bude novým NN káblovým vedením NAYY-J 4x240mm². Trasa NN vývodu je navrhovaná popri štrkovej ceste a po hraniciach pozemkov až k návrh. SR.
4. NN vývod bude ukončený po cca. 270m od trafostanice na podpernom bode. NN vývod z trafostanice bude zaústený do novej VRIS1+K č.63-10 uchytenej o stĺp, z ktorej sa zrealizujú NN prepoje na NN vedenie pre všetky smery. NN vedenia budú na stĺpe rozpojené a ukotvené. Napájané budú novými NN prepojami NAYY-J 4x95mm². Trasa NN vývodu je navrhovaná v spoločnej trase popri novom VN káblovom vedení.

Trafostanica TS 0063-001 (rieši PS02) :

Z navrhovanej transformačnej stanice budú vyvedené štyri NN káble NAYY-J 4x240mm² pre vyvedenie výkonu trafostanice na napojenie a posilnenie existujúcich NN vzdušných vedení v dotknutej lokalite obce Stará Myjava.

1. NN vývod z TS bude nový prepoj na existujúce NN vzdušné vedenie. Na návrh. PB č.2 9/20 bude NN vzdušné vedenie rozpojené a ukotvené. Napájané bude novým NN prepojom NAYY-J 4x240mm² v dĺžke 40 m. Osadiť NN obmedzovač prepätia. Trasa NN vývodu je navrhnutá popri asf. ceste.
2. NN vývod z TS bude nový prepoj na existujúce NN vzdušné vedenie. Na exist. PB č.4 bude NN vzdušné vedenie rozpojené a ukotvené. Napájané bude novým NN prepojom NAYY-J 4x240mm² v dĺžke 25 m. Osadiť NN obmedzovač prepätia. Trasa NN vývodu je navrhnutá popri asf. ceste.
3. NN vývod z TS bude nový prepoj na existujúce NN vzdušné vedenie. Na návrh. PB č.3 9/20 bude NN vzdušné vedenie rozpojené a ukotvené. Napájané bude novým NN prepojom NAYY-J 4x240mm² v dĺžke 75 m. Osadiť NN obmedzovač prepätia. Trasa NN vývodu je navrhnutá v spoločnej trase popri novom káblovom vedení.

Trasa navrhovanej stavby je znázornená v Situácii stavby.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky :

1. Popis technického riešenia stavby " L13.0469.20.0001 SA_A1_ Stará Myjava, 102_103, 209 VNK, TS, NNK " - Stavebné objekty a prevádzkové súbory :

SO 01 - VN rozvody :**Kabelizácia VN linky 209 :**

Kabelizácia začína na exist. PB č.1, kde bude osadený nový UO č.124/209. Trasa ide od UO č.124/209 v súbehu s exist. demontovaným VN vzdušným vedením, ide v zelenom páse až k navrhovanej transformačnej stanici PS 02 TS č.0063-001, tá je osadená na pozemku 1 vedľa demontovanej 2,5-stĺpovej TS č.0063-001. Z navrhovanej TS č.0063-001 ideme v súbehu s exist. demontovaným VN vzdušným vedením a po 100 m odbočujeme od demontovaného VN vzdušného vedenia, navrhovaného VN káblového vedenia a ideme

v súbehu s exist. oplotením v odstupe 1m. Po 95 m prídeme k hustému lesu, ktorý prekrížujeme riadeným pretlakom. Ideme v súbehu s demontovaným VN vzdušným vedením v odstupe 3 m, prídeme k asf. ceste č. III/1212 a v km 0,043 prekrížujeme cestu a existujúci Mizerákov potok riadeným pretlakom a pokračujeme v súbehu s asf. cestou v dĺžke 100 m. Trasa pokračuje v súbehu s demontovaným VN vzdušným vedením v odstupe 3 m až do navrhovanej transformačnej stanici PS 01 TS č. 0063-004.

Z navrhovaného VN rozvádzača trafostanice PS01 (náhrada TS 0063-004) je pripojená nová káblková VN prípojka. Trasovanie VN prípojky je navrhované v súbehu s trasou návrh. NN vedenia až po VN priamu spojku. Pri realizácii je potrebné presné zameranie exist. VN kábla. Dĺžka trasy VN prípojky je 20m.

VN prípojka pre UO 108/209 návrh. PB č.6 :

Z navrhovaného VN rozvádzača trafostanice PS 02 (náhrada TS 0063-001) je pripojená nová káblková VN prípojka. Trasovanie VN prípojky je navrhované v súbehu s trasou kabelizovaného hlavného vedenia V209 až na návrh. PB č.6, kde bude osadený nový UO typ OTE 25/400-JB-10,5 a zrealizovaný prechod do kábla. Dĺžka trasy VN prípojky je 400 m.

HDPE chránička pre optický kábel :

V koridore nového kabelizovaného VN káblového vedenia – v spoločnej ryhe je navrhované uloženie novej trubky HDPE 40 – červená farba s označením ZSDIS, vrátane uloženia optického kábla MiDia Dry Core 8.1&9.1. Trasa je vymedzená grafickou časťou dokumentácie. V miestach definovaných na výkresoch budú osadené káblové šachty z ktorých budú realizované odbočenia HDPE. Káblové šachty budú osadené aj pri navrhovaných/existujúcich trafostaniciach. V šachtách bude vytvorená rezerva optického kábla na káblvom kríži.

Údaje o projektovaných kapacitách :

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| - VN káblové vedenie 3x NA2XS2Y 1x240 | 1255 m |
| - VN káblové vedenie 3x NA2XS2Y 1x95 | 385 m |

Napäťová sústava VN:

- 3/AC, 22 kV, 50Hz, IT

Predmetné ochranné pásma sú definované podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. nasledovne:

ods. 7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:

podľa písm. a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.

Demontáž VN :

Po vybudovaní nového VN rozvodu a nových trafostaníc je možné demontovať trafostanice TS č. 0063-004 – 2,5 stĺpová, 0063-001 – 2,5 stĺpová. Súčasťou demontáže je aj demontáž VN vzdušných prípojok k spomenutým trafostaniciam v rozsahu od každej demontovanej trafostanice po hlavné vedenie č. 209 vrátane hlavného vedenia č. 209. Dĺžka demontáže hlavného VN vzdušného vedenia je 1,005 km. Demontované VN vedenie bude vrátane podperných bodov pozemky po demontážnych prácach budú dané do pôvodného stavu.

SO 02 - NN rozvody :

Predmetom stavebného objektu je presmerovanie existujúcich NN rozvodov napojených z demontovaných trafostaníc na novobudované trafostanice.

Trafostanica TS č.0063-004 (rieši PS01) :

Z navrhovanej transformačnej stanice budú vyvedené štyri NN káble NAYY-J 4x240mm² pre vyvedenie výkonu trafostanice na napojenie a posilnenie existujúcich vzdušných vedení v dotknutej lokalite obce Stará Myjava.

5. NN vývod bude po cca. 20 m od trafostanice naspojovaný priamou spojkou na existujúce NN káblové vedenie. Trasa NN vývodu ide v súbehu s navrhovaním VN vedením.
6. NN vývod bude napájať novú SR č.63-19 osadenú na hranici pozemku, vzdialená od TS 115 m. Napájaná bude novým NN káblovým vedením NAYY-J 4x240 mm². Trasa NN vývodu je navrhovaná popri štrkovej ceste a po hraniciach pozemkov až k návrh. SR.
7. NN vývod bude napájať novú SR č.63-21 osadenú pri štrkovej ceste, vzdialená od TS 140m. Napájaná bude novým NN káblovým vedením NAYY-J 4x240mm². Trasa NN vývodu je navrhovaná popri štrkovej ceste a po hraniciach pozemkov až k návrh. SR.
8. NN vývod bude ukončený po cca. 270m od trafostanice na podpernom bode. NN vývod z trafostanice bude zaústnený do novej VRIS1+K č.63-10 uchytenej o stĺp, z ktorej sa zrealizujú NN prepoje na NN vedenie pre všetky smery. NN vedenia budú na stĺpe rozpojené a ukotvené. Napájané budú novými NN prepojami NAYY-J 4x95mm². Trasa NN vývodu je navrhovaná v spoločnej trase popri novom VN káblovom vedení.

Trafostanica TS 0063-001 (rieši PS02) :

Z navrhovanej transformačnej stanice budú vyvedené štyri NN káble NAYY-J 4x240mm² pre vyvedenie výkonu trafostanice na napojenie a posilnenie existujúcich NN vzdušných vedení v dotknutej lokalite obce Stará Myjava.

4. NN vývod z TS bude nový prepoj na existujúce NN vzdušné vedenie. Na návrh. PB č.2 9/20 bude NN vzdušné vedenie rozpojené a ukotvené. Napájané bude novým NN prepojom NAYY-J 4x240mm² v dĺžke 40 m. Osadiť NN obmedzovač prepätia. Trasa NN vývodu je navrhnutá popri asf. ceste.
5. NN vývod z TS bude nový prepoj na existujúce NN vzdušné vedenie. Na exist. PB č.4 bude NN vzdušné vedenie rozpojené a ukotvené. Napájané bude novým NN prepojom NAYY-J 4x240mm² v dĺžke 25 m. Osadiť NN obmedzovač prepätia. Trasa NN vývodu je navrhnutá popri asf. ceste.
6. NN vývod z TS bude nový prepoj na existujúce NN vzdušné vedenie. Na návrh. PB č.3 9/20 bude NN vzdušné vedenie rozpojené a ukotvené. Napájané bude novým NN prepojom NAYY-J 4x240mm² v dĺžke 75 m. Osadiť NN obmedzovač prepätia. Trasa NN vývodu je navrhnutá v spoločnej trase popri novom káblovom vedení.

Trasa navrhovanej stavby je znázornená v Situácii stavby.

Údaje o projektovaných kapacitách :

- | | |
|---|-------|
| - NN káblové vedenie NAYY-J 4x240 – distribučné rozvody | 685 m |
| - NN káblové vedenie NAYY-J 4x95 – prepoje na vzdušné vedenia | 15 m |

Napäťová sústava NN distribučný rozvod:

- 3/PEN, AC, 400/230V, 50 Hz, TN-C

Predmetné ochranné pásma sú definované podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. nasledovne:

ods. 7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:

písm. a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.

PS 01 - Transformačná stanica TS č. 0063-004 :

Predmetom prevádzkového súboru je výmena exist. TS v záujmovej lokalite, resp. výstavba nových trafostaníc z dôvodu zvýšenia kvality a spoľahlivosti dodávky elektrickej energie.

PS 01

- Náhrada zastaranej 2,5-stlpovej trafostanice TS č.0063-004
- Vybudovanie novej kioskovej trafostanice typu HARAMIA EH6
- Transformátor 1x250kVA, VN rozvádzač KKT, NN rozvádzač 6-vývodový

PS 01 - Transformačná stanica TS č. 0063-004 bude umiestnená na pozemku p.č. KNC 40116/95 v katastrálnom území Stará Myjava a bude osadená podľa výkresu : detail osadenia TS, archívne číslo : 203706-UC0010-07.

PS 02 - Transformačná stanica TS č. 0063-001 :

Predmetom prevádzkového súboru je výmena exist. TS v záujmovej lokalite, resp. výstavba nových trafostaníc z dôvodu zvýšenia kvality a spoľahlivosti dodávky elektrickej energie.

PS 02

- Náhrada zastaranej 2,5-stlpovej trafostanice TS č.0063-001
- Vybudovanie novej kioskovej trafostanice typu HARAMIA EH4
- Transformátor 1x250kVA, VN rozvádzač KKKT, NN rozvádzač 8-vývodový

PS 02 - Transformačná stanica TS č. 0063-001 bude umiestnená na pozemku p.č. KNC 40022 - (KNE 40028) v katastrálnom území Stará Myjava a bude osadená podľa výkresu : detail osadenia TS, archívne číslo : 203706-UC0010-07.

Konštrukcia transformačnej stanice

Betónová transformačná stanica polozapustená, obsluhovateľná z vnútra typu EH6 (EH4), výrobca ELEKTROHARAMIA Lozorno, je nízka, kompaktná železobetónová bunka, čiastočne zapustená do terénu. Skladá sa z dvoch samostatných častí:

- stavebné teleso /skelet + káblový priestor /vaňa/
- strecha

Stavebné teleso je monoliticky odliate zo železobetónu. Spodná časť stavebného telesa preberá funkciu základov, ktoré netreba vo vopred pripravenom výkope budovať, čo výrazne urýchľuje montáž celej trafostanice. V spodnej prednej časti skeletu sa nachádzajú otvory pre VN a NN káble. Káblový priestor /vaňa/ slúži aj ako havarijná nádrž v prípade havárie olejového transformátora. Vaňa trafostanice je natrená z vnútornej strany izolačnou látkou H 2022 PERCHEM /Email chlór kaučukový/ z dôvodu kontaktu s olejom transformátora v prípade jeho netesnosti, alebo poruchy. Z vonkajšej strany je vaňa natrená penetračným náterom z dôvodu styku vane s okolitou zeminou. Pri styku ostatných plôch napr. stien s okolitou zeminou sú tieto steny opatrené izolačnou vrstvou pre zamedzenie vniknutia vlhkosti do TS.

Stavebné teleso transformačnej stanice je rozdelené medzistenou na samostatné časti VN rozvádzača, NN rozvádzača a časť transformátorovú. Do každej časti je zvlášť vchod z čelnej

strany vonkajšieho priestoru cez hliníkové dvere, ktoré vyhovujú elektrodynamickým účinkom skratových prúdov.

Strecha je rovnako ako stavebné teleso odliata zo železobetónu s miernym spádom /rovná strecha/ do oboch strán s miernym presahom stavebného telesa. Uložená je na vodiacich skrutkách ,ktoré sú zabudované na stav. telese, čiže je znemožnené posunutie strechy v prípade rôznych pnutí. Styčná plocha medzi telesom a strechou je po celom obvode vodotesne odizolovaná.

Základné technické údaje:

Prístup pre obsluhu a ovládanie trafostanice:	z vnútorného priestoru
Celková výška so strechou:	3250 mm
Výška (nad terénom):	cca 2650 mm
Hĺbka zapustenia do zeme:	600 mm
Max. veľkosť transformátora:	do 1250 kVA
2 kusy celohliníkových dverí	s vetracou mrežou po celej ploche dverí

Hlučnosť transformačnej stanice

Je overená meraním hluku na transformátore a podľa dodávateľa transformátora výsledky merania zodpovedajú prípustným hraniciam v rámci platných predpisov, predovšetkým OEG 38 1753

Vnútorné stanovište transformátorov, opatrenia proti hluku. Výrobca transformátorov udáva hodnoty hluku pre vzdialenosť 1m :

Výkon transformátora	Lpa	Lwa
630 kVA	43dB(A)	49dB

Montáž transformačnej stanice

Kiosková transformačná stanica sa dodáva na stavenisko zmontovaná a pripravená k pripojeniu. Inštaluje sa s pomocou žeriavu na pripravený základ. Základ tvorí zhutnené štrkové lôžko hrúbky 200mm. Rozmery základu sú zrejmé z výkresu.

Montáž alebo výmenu prístrojovej časti trafostanice je možné realizovať po zdvihnutí odnímateľnej strechy autožeriavom.

Uzemnenie a bleskozvod

V trafostanici je vytvorená vnútorná ochranná uzemňovacia sieť, realizovaná zemniacim pásom FeZn 30x4mm. Na ňu sú pripojené všetky kostry skriní , oceľové konštrukcie a ochranné vodiče , ako aj armatúry skeletu vrátane vane. Sieť je spoločná pre všetky elektrické zariadenia a je vyvedená na vonkajšie uzemnenie v dvoch bodoch cez skúšobné svorky - SZ1, SZ2 , vybavené mosadznými skrutkami. Vonkajšie uzemnenie, spoločne pre bleskozvod aj technológiu TS, je riešené pásom FeZn 30x4 pásovým zemničom /viď výkresová časť /. Z tohto pásu je vytvorená uzemňovacia sústava okolo (uzatvorený okruh) bunky TS s rôznou hĺbkou uloženia pre vytvorenie ekvipotenciálneho prahu podľa STN 33 2000-5-54). Spoje sú riešené pomocou uzemňovacích svoriek , alebo zvaraním chránené proti korózii asfaltovým náterom.

Predmetné ochranné pásma sú definované podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. nasledovne:

ods. (9) Ochranné pásmo elektrickej stanice :

písm. c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplatením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.

2. Polohopisné a výškopisné umiestnenie stavby bude v súlade s projektovou dokumentáciou overenou v územnom konaní, vypracovanou autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Dušanom Držíkom, č. 5747*A2.

3. Projekt pre stavebné povolenie bude spracovaný v súlade so schválenou dokumentáciou pre územné rozhodnutie so zapracovaním pripomienok dotknutých orgánov a záväzných podmienok tohto rozhodnutia.

4. Projekt stavby musí spĺňať príslušné technické normy a príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z.

5 .Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania :

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadrenie zo dňa 19.10.2021 pod č. OU-MY-OSZP-2021/001120-002 :

S umiestnením a povolením stavby „ SA A1 Stará Myjava, 102_103/209, VNK, TS, NNK “ podľa predloženej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie súhlasíme za nasledovných podmienok:

- Pred kolaudáciou stavby stavebník vydokladuje tunajšiemu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zhodnotenie resp. zneškodnenie všetkých odpadov prostredníctvom oprávnených subjektov na nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri realizácii stavby a to evidenčným listom odpadu, vážnymi lístkami, faktúrami, príjmovými dokladmi v súlade s týmto vyjadrením.
- Pred kolaudáciou stavebník požiadava o vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1, písm. b), bod 5 zákona MZP SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súčasne upozorňujeme na plnenie povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva, a to najmä:

- plnenie povinností držiteľa odpadov podľa § 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to najmä správne zaradiť odpad podľa Katalógu odpadov, zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov, odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. Podľa § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pôvodcom stavebného odpadu je stavebník, pre ktorého sa stavebné práce vykonávajú.
- Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
 - prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
 - recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie, odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
 - zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu, odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
 - zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.
- na nakladanie s odpadmi kategórie O potrebuje mať dodávateľ stavby registráciu podľa § 98 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydanú orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva v sídle stavebnej firmy. V prípade, že nenakladá s nebezpečným odpadom v množstve viac ako 1 t/rok musí mať registráciu aj na nakladanie s nebezpečnými odpadmi ako sprostredkovateľ podľa § 98 zákona o odpadoch. Zároveň musí mať v živnostenskom liste alebo v obchodnom registri zapísanú činnosť podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi resp. podnikanie v oblasti nakladania s

nebezpečnými odpadmi .

- ak pôvodca odpadu, teda stavebník uzatvorí zmluvu so stavebnou firmou - dodávateľom stavby, že mu zabezpečí všetko nakladanie so stavebným odpadom, ktorý je zaradený podľa katalógu odpadov ako nebezpečný odpad, je zo zákona o odpadoch držiteľom odpadov a zároveň je povinný požiadať tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch na nakladanie s nebezpečným odpadom vrátane jeho prepravy.
- ak bude pôvodca odpadu, držiteľ odpadu alebo vlastník pozemku vykonávať akúkoľvek činnosť podliehajúcu udeleniu súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. a) - x) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu - napr.:

- v prípade vzniku nebezpečných odpadov v množstve viac ako 1 t súhrne, je stavebník povinný požiadať tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. g) na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu a o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch na nakladanie s nebezpečným odpadom.

- v prípade skladovania výkopovej zeminy (dočasné uloženie odpadu) mimo staveniska pred jej využitím na zásypové práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miesto vzniku výkopovej zeminy je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. v) zákona o odpadoch na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu. Príslušným orgánom na vydanie súhlasu je okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie,

- v prípade využitia výkopovej zeminy na spätné zasypávanie je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona č. 97/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na využívanie odpadov na spätné zasypávanie. Príslušným orgánom na vydanie súhlasu je okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, záväzné stanovisko II. zo dňa 17.08.2022 pod č.: OU-MY-OSZP-2022/000055-009,ZS :

1. Každý je pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. V prípade výskytu chránených druhov živočíchov, rastlín a skamenelín informovať orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny bezodkladne a zabezpečiť ich ochranu podľa pokynov konajúceho orgánu ochrany prírody a krajiny.

2. Stavebník zabezpečí počas realizácie stavby

2.1 ochranu zachovaných drevín rastúcich mimo lesa na stavebnom pozemku a s ním susediacom pred poškodením a zničením v súlade s STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie :

- a) ochranu koreňového priestoru pred zhutnením vo vzdialenosti min 2,5 m od kmeňa - chránený koreňový priestor - u všetkých drevín,
- b) v prípade výkopov v chránenom koreňovom priestore - 2,5 m od päta kmeňa dreviny - tieto realizovať bezvýkopovou technológiou pretláčaním/podtláčaním v hĺbke 1,5 - 2 m alebo
- c) v prípade výkopov v koreňovom priestore vo vzdialenosti väčšej ako 2,5 m od päty kmeňa dreviny tieto realizovať v ručne, korene rezať a ošetriť,
- d) ochranu kmeňa pred mechanickým poškodením debnením alebo prenosným zastabilizovaným oplotením do výšky min 2 m bez poškodenia stromu a nesmie sa

umiestniť bezprostredne na koreňové nábehy,

e) ochranu koruny vyviazaním konárov, bez orezu konárov,

f) ochranu koreňovej sústavy pred stratou vody a teplotnými extrémami,

2.2 opatrenia na ochranu chránených druhov živočíchov

a) realizácia trasy v porastoch drevín rastúcich mimo lesa stavby mimo hniezdneho obdobia vtákov a v kontakte s lesnými porastami (mimo 17. február - 30. august),

b) výkop ryhy pre uloženie kábla bude zabezpečený voči prístupu živočíchov, pre ktoré môže byť fungovať ako zemná pasca,

2.3 opatrenia na ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov

a) na vyrovnávanie stavebného pozemku po ukončení stavby prioritne použiť zeminu z miesta výkopov bez obsahu invázy druhov rastlín z dôvodu ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov pred šírením nepôvodných invázy rastlinných druhov,

b) na uvedenie pozemkov do pôvodného stavu, teda úpravu nezastavanej a zastavanej časti stavebného pozemku budú použité iba geograficky pôvodné druhy rastlín; v žiadnom prípade nebudú použité nepôvodné invázne druhy rastlín a splaňujúce druhy rastlín zaradené do Prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam invázy druhov rastlín vzbudzujúcich obavy SR a zaradené do Zoznamu nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Únie, po ukončení prác bude terén v celej trase, osobitne na pozemkoch s charakterom trvalých trávnych porastov uvedený do pôvodného stavu, vrchná humusovitá vrstva bude pri zásype káblového vedenia uložená ako posledná, povrch zásypu bude utlačený na úroveň terénu bez ponechania kameniva na povrchu, povrch zásypu v úseku s trvalým trávny porastom nebude osiaty komerčnou trávou zmesou s nepôvodnými druhmi rastlín, prípadne bude nastlaný senom z okolitých trvalých trávnych porastov alebo bude ponechaný na samovoľné zarastenie trávou vegetáciou,

c) v prípade výskytu invázy rastlín na dotknutých pozemkoch tieto navrhovateľ odstráni v súlade s § 3 ods. a 2 z. č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázy druhov rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Prílohou č. 2 vyhlášky MZP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázy druhov rastlín,

d) na úsekoch bez možnosti prístupu po existujúcich komunikáciách (miestne spevnené cesty, lesné cesty, poľné cesty) zemné práce nebudú vykonávané v daždivom počasí za účelom ochrany trvalých trávnych porastov,

2.4 opatrenia na odstraňovanie nepôvodných invázy druhov rastlín po ukončení stavby

a) monitoring výskytu invázy druhov rastlín v priebehu troch vegetačných sezón a zaslanie jeho výsledku konajúcemu orgánu ochrany prírody a krajiny k 15. decembru kalendárneho roka,

b) zabezpečenie trvalého odstránenia invázy rastlín resp. zamedzenie ich šírenia v súlade s § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 150/2019 Z. z. a vyhláškou MZP SR č. 450/2019 Z. z.

3. Stavebník všetky opatrenia uvedené v bodoch č. 1. a 2. zahrnie do projektovej dokumentácie stavby predloženej v stavebnom konaní.

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, vyjadruje týmto súhlas s návrhom projektovej dokumentácie stavby „SA_A1 Stará Myjava, 102 103/209, VNK, TS, NNK“ v území s prvým a druhým stupňom ochrany, len za splnenia podmienok uvedených v tomto stanovisku.

Toto záväzné stanovisko nahrádza záväzné stanovisko č. j. OU-MY-OSZP-2022/000055-003 z 22.02.2022 na základe doplnenia podania navrhovateľom dňa 05.04.2022 a žiadosti o vydanie opätovného záväzného stanoviska v predmetnej veci.

UPOZORNENIE:

V prípade umiestnenia stavby v území s tretím stupňom územnej ochrany - v ochrannom

pásme Prírodnej pamiatky Rieka Myjava, k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby sa vyžaduje podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby záväzné stanovisko Okresného úradu Trenčín v sídle kraja (§ 67 písm. f) zákona) ako dotknutého orgánu ochrany prírody a krajiny. Ak sa na vykonanie činnosti vyžaduje viac súhlasov, povolení alebo rozhodnutí podľa zákona, o veci rozhoduje v jednom konaní vecne príslušný, kompetenčné najvyšší orgán ochrany prírody (§ 83 ods. 1 zákona).

Podľa § 103 ods. 5 zákona orgán verejnej správy, ktorý vedie konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné stanovisko alebo stanovisko, ak sa podľa zákona vyžadujú.

Podľa § 103 ods. 6 orgán verejnej správy môže schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť plán alebo projekt, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe záväzného stanoviska, v ktorom orgán ochrany prírody vyjadrí súhlas s návrhom plánu, projektu, ak sa vydanie záväzného stanoviska podľa zákona vyžaduje a v prípade projektu, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe vydaného súhlasu alebo povolennej výnimky zo zákazu, ak sa podľa zákona vyžadujú.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, rozhodnutie zo dňa 27.09.2022 pod č. OU-TN-OSZP1-2022/015558-010 :

vydáva súhlas

žiadateľovi podľa § 67 písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny na vykonávanie terénnych úprav, najmä výkopov a násypov, ktorými dochádza k narušeniu pôdneho krytu, podľa § 14 ods. 2 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny v k. ú. Stará Myjava, v ochrannom pásme prírodnej pamiatky Rieka Myjava (tretí stupeň ochrany) a

povoľuje výnimku

žiadateľovi podľa § 67 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny zo zákazu jazdy a státi motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce podľa § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny a na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka za hranicami zastavaného územia obce podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny v k. ú. Stará Myjava, na území CHKO Biele Karpaty (druhý stupeň ochrany) a v ochrannom pásme prírodnej pamiatky Rieka Myjava (tretí stupeň ochrany).

Podľa § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody a krajiny sa určujú nasledovné podmienky rozhodnutia:

- 1) Výnimka sa povoľuje pre žiadateľa iba v súvislosti so stavbou „SA_A1_ Stará Myjava, 102 103/209, VNK, TS, NNK“ (zodpovedný projektant Ing. Dušan Držík, september 2021).
- 2) Stavba a s ňou spojené opatrenia na ochranu životného prostredia budú realizované podľa predloženej projektovej dokumentácie.
- 3) Pri vjazde na uvedené lokality je potrebné mať umiestnenú kópiu tohto rozhodnutia na viditeľnom mieste vo vozidle (napr. za predným sklom).
- 4) Toto rozhodnutie sa vydáva na dobu určitú do 31. decembra 2025. Ak budú splnené podmienky uvedené v § 89 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny, je možné platnosť tohto rozhodnutia predĺžiť, ak o to účastník konania požiada najmenej 60 dní vopred.

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej vodnej správy, vyjadrenie zo dňa 26.11.2021 pod č. OU-MY-OSZP-2021/001223-002 :

Z hľadiska ochrany vodných pomerov je možné predkladanú stavbu uskutočniť za nasledovných podmienok:

1. Žiadateľ k vydaniu stavebného povolenia na stavbu: SA_A1_Stará Myjava, 102_103/209, VNK, TS, NNK predloží príslušnému stavebnému úradu súhlas Okresného úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1 písm. a) na križovanie vodného toku a na jej umiestnenie na pobrežnom pozemku vodného toku a v jeho inundačnom území a podľa § 27 ods. 1 písm. c) na transformátory. (k žiadosti stavebník predloží stanovisko príslušného správcu povodia, výkres križovania, súbehu a umiestnenia na pobrežnom pozemku, výkresy umiestnenia transformačných staníc)

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, stanovisko zo dňa 27.01.2023 pod zn. CD 3205/2023 :

1. Kabelizácia začína na podpernom bode kde sa osadí UO Č. 124/209, káblom NA2XS2Y 3x1x240 budeme napájať novú kioskovú TS 0063-012.
2. Vybudujeme novú transformačnú stanicu kioskového typu EH4 0063-012 s vnútorným ovládaním, s transformátorom 250 kVA. VN rozvádzač bude zapuzdrený na báze SF6, s tromi odpínačom pre vn prívod a jedným poľom s odpínačom s vn poistkami, pre vývody na transformátor. NN rozvádzače bude v skriňovom prevedení s 6-mi vývodmi vyzbrojenými poistkovými odpínačmi.
3. Z VN rozvádzača TS 0063-012 vyvedieme VN prípojku káblom NA2XS2Y 3x1x95 po p.b. kde bude osadený nový UO typu OTE 25/400-JB-10,5, UO bude mať číslo 108/209.
4. Z VN rozvádzača TS 0063-012 vyvedieme VN prípojku pre novovybudovanú TS 0063-013 káblom NA2XS2Y 3x1x240.
5. Vybudujeme novú transformačnú stanicu kioskového typu EH6 0063-013 s vnútorným ovládaním, s transformátorom 250 kVA. VN rozvádzač bude zapuzdrený na báze SF6, s dvomi odpínačom pre vn prívod a jedným poľom s odpínačom s vn poistkami, pre vývody na transformátor. NN rozvádzače bude v skriňovom prevedení s 6-mi vývodmi vyzbrojenými poistkovými odpínačmi.
6. Z VN rozvádzača TS 0063-013 vyvedieme VN prípojku káblom NA2XS2Y3x1x240, nadspojkujeme VN kábel smer TS 0063-005.
7. Z navrhovanej TS 0063-013 budú vyvedené 4 NN káble NAYY-J4x240 pre vyvedenie výkonu z trafostanice do dotknutej lokality obce Stará Myjava, cez nové skrine SR 63-19, 63-21 a novú skriňu VR.IS1 63-10, jeden vývod sa nadspojkuje na jestvujúci kábel NN.
8. Z navrhovanej TS 0063-012 budú vyvedené 4 NN káble NAYY-J4x240 pre vyvedenie výkonu z trafostanice do dotknutej lokality obce Stará Myjava.
9. Uloženie vn a nn káblov musí byť vo verejne prístupných trasách a musí vyhovovať STN 34 1050, 33 2000-5-52 a 73 6005. Káble ukladať do definitívne vybudovaných trás rozvodu. Káble pod spevnenými plochami a komunikáciami ako aj pri križovaní podzemných inžinierskych sietí požadujeme uložiť do káblových chráničiek korungované rúry FXKV ø200 pre vn káble a korungované rúry FXKV ø160 pre nn káble. Vrchnú hranu uloženia káblov pod spevnenými plochami a komunikáciami požadujeme v hĺbke 1000 mm. Požadujeme doložiť rezy uloženia kábla v celej dĺžke navrhovanej trasy vrátane koordinačných rezov pri križovaní s podzemnými inžinierskymi sieťami.
10. Deliacim miestom medzi zariadením distribučnej sústavy a prípojným zariadením žiadateľa budú poistkové spodky v rozpojovacích skriniach SR.

11. Merania spotreby elektrickej energie (*fakturačne merania*) jednotlivých odberateľov budú v elektromerových rozvádzačoch umiestnených na miestach prístupných pracovníkom ZSDIS z verejného priestranstva.
12. Zároveň upozorňujeme na povinnosť majiteľa nehnuteľnosti na zabezpečenie prístupu pracovníkov energetiky k elektroenergetickým zariadeniam nachádzajúcim sa alebo prechádzajúcimi cez pozemok za účelom opravy a revízií týchto zariadení.
13. Majetkovo-právne vysporiadanie a prevádzkovanie novonavrňovaných zariadení je riešené Zmluvou o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.
14. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
15. V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa §45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.
16. Napojenie na 22 kV sieť energetiky musí byť zrealizované materiálmi a dodávkami, ktoré sú schválené a zavedené v používanie v sústave Západoslovenskej distribučnej, a.s.. Zoznam materiálov schválených pre používanie v sústave Západoslovenskej distribučnej, a.s. sa nachádza na webovej stránke www.zsdis.sk.
17. Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe, je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich Západoslovenskej distribučnej, a.s, RSS Západ. Objednávku adresujte na p. Pscholner tel +421- (0)34-695 3656, email: jan.pschotner@zsdis.sk
18. Zemné práce-pri križovaní a súbehu zariadení Západoslovenskej distribučnej, a.s. požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.
19. Pri prácach na zariadeniach patriacich Západoslovenskej distribučnej, a.s požiadať pracovníkov Tímu správy energ. zariadení Západ-Trnava o technický dozor.
20. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
21. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na dobu 12 mesiacov.

BVS a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 21.10.2021 pod č. 64122/2021/TL :

K umiestneniu a stavbe: „SA_A1_Stará Myjava, 102_103/209, VNK, TS, NNK“ nemáme námietky, ak budú splnené nasledovné podmienky BVS:

- Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu, vrátane jeho pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (B. Trizuliak, 0903 722 752).
- Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
- V trase vodovodu, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnemu vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty,

- umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
- Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).
 - K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.
 - Pri tesnom súbahu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
 - Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklapy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV.
 - Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV.
 - Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.
 - K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu je potrebné doložiť informatívny zákres GIS BVS, ktorý Vám zasielame v prílohe.

Slovak Telekom a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 07.11.2022 pod Číslo 6612233908 :

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade vzniku ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii sa SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť

Slovak Telekom a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spol. povereného správou sietí:

Alexander Kollár, alexander.kollar@telekom.sk, + 421 34 6512211.

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemné telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 - 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**
 9. **V prípade, ak žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.** Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 - 10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia> Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.**
 11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
 12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie stavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK:**
- 1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podľa uvedené žiadosť, je v kolízii so SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo**

zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474.

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku
+30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777,
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. k projektovej dokumentácii (PD) zo dňa 15.11.2022 pod Číslom 2222000483 :

S predloženou dokumentáciou súhlasíme za podmienok uvedených nižšie :

Zdôvodnenie: S predloženým projektom súhlasíme za splnenia nasledovných podmienok :

1. Pred začatím výkopových prác požadujeme vytýčenie trasy telekomunikačného vedenia, z dôvodu ochrany pred poškodením.
2. Žiadame dodržať priestorové normy STN križovanie a súbeh inžinierskych sietí.

Spresňujúce podmienky :

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
3. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia predchádzajúceho vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany siete spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
4. Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácii siete spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
5. Počas realizácie stavby je stavebník povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov Slovák Telekom, a.s. pred zásypom ryhy na kontrolu telekomunikačných vedení. Uvedená skutočnosť musí byť poznačená v stavebnom denníku stavebníka. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia uvedené pracovníkom Slovák Telekom, a.s. v stavebnom denníku stavebníka.
6. Pri akýchkoľvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu ktoré majú vplyv na telekomunikačné vedenia v správe Slovák Telekom a.s. žiadame prizvať prevádzkovateľa / správcu siete.
Alexander Kollár, alexander.kollar@telekom.sk, +421 34 6512211
7. V prípade, že Slovák Telekom, a.s, zistí poškodenie telekomunikačných vedení a rádiových zariadení na alebo nedodržanie podmienok uvedených v bode 1 - 6 je stavebník povinný uhradiť spoločnosti Slovák Telekom a.s. všetky vzniknuté škody vrátane ušlého zisku.
8. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii (PD) stráca platnosť uplynutím doby platnosti vyjadrenia k PD alebo v prípade zmeny predloženej projektovej dokumentácie stavebníka.
9. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu/ zmluvu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení alebo vybudovania novej telekomunikačnej prípojky s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody/zmluvy nie je možné preložiť TKZ/zrealizovať prípojku.
10. V prípade poškodenia našich sietí z dôvodu stavebných prác, žiadame túto skutočnosť nahlásiť bezodkladne na dispečing ST a. s. (tel. č. 12129) a zabezpečiť vstup pracovníkov ST a.s. na stavenisko počas celého dňa na zabezpečenie prevádzky.
11. **Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**
12. **V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.**
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovák Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
13. **Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetová aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadrenia/>**
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho

vydania.

14. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
15. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel,, pre ktorý mu bolo vystavené.

Podmienky pre realizáciu prekládky telekomunikačných zariadení:

Upozorňujeme investora, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých káblov, ST a.s.. Bez uzavretia dohody nesúhlasíme s prepojením prekladaných káblov na existujúcu sieť ST a.s. a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o.

Pred pripojením prekladaných káblov k existujúcej sieti ST žiadame o predloženie nasledovných dokladov:

- Meracie protokoly nového káblového úseku
- Povolenie neplánovaného prerušenia prevádzky
- Potvrdenú dohodu o prekládke káblov
- Definitívnu technickú dokumentáciu
- Toto vyjadrenie

Vo veci uzavretia dohody kontaktujte:

nakup.ntw@telekom.sk

Zároveň upozorňujeme investora, že je povinný 15 dní pred realizáciou oznámiť presný termín premiestnenia alebo ochrany telekomunikačného zariadenia. V prípade prerušenia prevádzky na prekladanom telekomunikačnom vedení je investor prác povinný špecifikovať pracovný postup. (Definovanie postupnosti s časovým údajom ako bude prebiehať prekládka telekomunikačného vedenia.)

Po realizácii stavby 7 dní pred kolaudáciou stavby žiadame odovzdať dokumentáciu porealizačného zamerania prekládky tel. zariadení ku kontrole na ST, vyhotoveného podľa technického predpisu T-326. Dokumentácia musí obsahovať schematický výkres zapojenia, polohopisné plány so zakótovaním celej trasy prekládky zariadení a geodetický elaborát v papierovej aj elektronickej forme.

Podmienky realizácie telekomunikačnej prípojky:

V prípade záujmu o vypracovanie návrhu technického riešenia a obchodnej ponuky telekomunikačného pripojenia vášho stavebného objektu, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese developeri@telekom.sk.

Upozorňujeme investora, že v prípade vlastnej investície telekomunikačnej prípojky, je potrebné uzavrieť zmluvu (resp. Zmluva o zmluve) o prevode majetku realizovanej pokládky telekomunikačného kábla do vlastníctva ST a.s.. Ak nedôjde k podpísaniu zmluvy o prevode vlastníctva zrealizovanej pokládky, nemôžeme súhlasiť s daným technickým riešením pripojenia na verejnú telekomunikačnú sieť bez určenia rozhrania.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky iba zmluvný partner:

Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

SPP – distribúcia a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 19.10.2021 pod č. TD/NS/0815/2021/Mo :

**S vydaním územného rozhodnutia sa súhlasí za dodržania nasledovných podmienok :
VŠEOBECNÉ PODMIENKY :**

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- ak pri zemných prácach **dôjde k odkrytiu** plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €**, **poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia** podľa § 284 a § 285, **prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia** podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon;
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie zo dňa 20.09.2022 pod č. OU-NM-PLO-2022/012759-002 :

- Podľa predloženého zákresu trasy si výkopové práce spojené s uložením zemného VN káblového vedenia (SO 01) a taktiež NN káblového vedenia (SO 02) vyžadujú záber poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Stará Myjava, a to na pozemkoch parciel registra CKN č. 39609/1 - orná pôda (podľa stavu EKN parcely č. 39969, č. 39968, č. 39967, č. 39966), CKN č. 39965 - ovocný sad, CKN č. 40022 - ttp (podľa stavu EKN parcely č. 40022, č. 40026, č. 40024, č. 40025/1, č. 40025/2, č. 40028), CKN č. 40027/1 - záhrada, CKN č. 39998 - záhrada, CKN č. 40022 - ttp (podľa stavu EKN

parcela č. 40004), CKN č. 40009 - záhrada, CKN č. 40010 - tip, CKN č. 40045 - záhrada, CKN č. 40042 - záhrada, CKN č. 40041 - záhrada, CKN č. 40040 - záhrada a CKN č. 40052/5 - záhrada, po dobu kratšiu ako 1 rok.

- V tomto prípade, je investor stavby povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy - § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Náležitosti, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako 1 rok sú uvedené v § 18 ods. 2 zákona.
- V prípade ak sa výkopové práce budú realizovať viac ako 1 rok je potrebné požiadať tunajší úrad pred vydaním stavebného povolenia o vydanie rozhodnutia o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona.
- Umiestnenie novej kioskovej TS - EH4 (PS 02) na parcele CRN č. 40022 - ttp v k. ú. Stará Myjava (podľa stavu EKN na parcele č. 40028) a taktiež umiestnenie navrhovaného podporného bodu PB č. 6 na parcele CKN č. 40052/5 - záhrada, v k. ú. Stará Myjava si vyžiada záber poľnohospodárskej pôdy jednotlivo menší ako 25 m². V tomto prípade vyvstáva zo strany investora stavby povinnosť požiadať tunajší úrad pred vydaním stavebného povolenia o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel podľa § 17 ods. 3 zákona.

Okresný úrad v Novom Meste nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zo dňa 07.11.2022 pod č. OU-NM-PLO-2022/014955-003 :

- I. Správny orgán odbor podanú žiadosť preskúmal v celom rozsahu a podľa § 56 ods. 1 c) v spojení s ust. § u 60 ods. 2 písm. c) zákona o lesoch vydáva toto záväzné stanovisko:

podľa § 6, odsek 3 zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov súhlasí s vydaným územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu „SA_A1_Stará Myjava, 012_103/209,VNK, TS, NNK“, ktorá sa má dotknúť lesných pozemkov na parcelách C KN č. 29558, 40109 a 40116/1 v k. ú. Stará Myjava za dodržania nasledovných podmienok :

1. Na využitie lesných pozemkov pre dobu realizácie uvedenej stavby na parcelách C KN č. 29558, 40109 a 40116/1 v k. ú. Stará Myjava je potrebné rozhodnutie tunajšieho úradu o dočasnom vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov na ploche potrebnej k realizácii stavby v zmysle § 5 ods. 1 a §7 ods. 1 písm. b) zákona o lesoch. So začatím prác na lesných pozemkoch možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. Odporúčame požiadať o dočasné vyňatie na dobu viac ako jeden rok.
2. Investor stavby je podľa § 35 zákon č.326/2005 Z.z. o lesoch v platnom znení uhradiť vlastníkom lesných pozemkov náhradu za obmedzenie vlastníckych práv za dočasné vyňatie lesných pozemkov a následne za obmedzenie využívanie lesných pozemkov v ochrannom pásme podzemného vedenia. Náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva sa poskytne podľa tohto zákona, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.
3. Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia požiada investor o vydanie rozhodnutia obmedzení využívania funkcií na lesných pozemkoch v ochranných pásmach zakabelizovanie existujúceho vedenia podľa § 43 zákona č. 251 /2012 Z.z. o energetike v platnom znení na dobu životnosti stavby po zameraní jej skutočného vyhotovenia.

II. Správny orgán podľa § 10 odsek 2 zákona o lesoch súhlasí s umiestnením stavby „SA_A1_Stará Myjava, 012 103/209,VNK, TS, NNK“ v ochrannom pásme lesných pozemkov, nachádzajúce sa lesnom celku Myjava v k. ú. Stará Myjava za týchto podmienok:

1. Nenarušovať lesnú prevádzku.
2. Počas výstavby na lesných pozemkoch dodržiavať príslušne protipožiarne zásady.
3. Pri stavebných prácach nebudú ohrozované ani obmedzované práva vlastníkov a obhospodarovateľov okolitých lesných pozemkov, pričom susedne lesné pozemky nebudú používané ako prípadná skládka stavebného materiálu.
4. Obhospodarovateľ susedných lesných pozemkov nezodpovedá za škody vzniknuté neúmyselným pádom stromov, ich častí, pádom kamenia, zosuvom zeminy a snehu z lesného pozemku.
5. Pri stavbe v ochrannom pásme lesa nenarušiť stabilitu hranice lesných pozemkov a nepoškodiť lesný porast, vrátane koreňových systémov stromov, zemnými prácami, terénnymi úpravami a stavebnými prácami, ktoré budú realizované v súvislosti so stavbou. Uvedené práce vykonávať výlučne na pozemku stavebníka.
6. Podľa § 33 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v neskl. znení vlastníka nehnuteľnosti alebo investor stavby a zariadenia je povinný vykonať opatrenia, ktorými zabezpečí nehnuteľnosť, stavbu alebo zariadenie pred škodami, ktoré by mohlo spôsobiť najmä zosúvanie pôdy, padanie kameňov, stromov a lavín z lesných pozemkov. Rozsah a spôsob týchto zabezpečovacích opatrení určí podľa osobitného predpisu príslušný orgán štátnej správy po dohode s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva alebo podľa podmienok jeho súhlasu. Vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa je povinný umožniť vykonanie týchto opatrení. Ak zaistenie bezpečnosti osôb a majetku vyžaduje aj zmenu v spôsobe hospodárenia na lesných pozemkoch, orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže rozhodnúť o ďalších opatreniach.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Bratislava, vyjadrenie zo dňa 18.10.2021 pod č. CS SVP OZ BA 2536/2021/2 :

Po oboznámení sa s projektovou dokumentáciou SVP, š.p. OZ Bratislava, ako správca vodohospodársky významných vodných tokov a prislúchajúceho povodia s realizáciou uvedenej aktivity súhlasí, žiada však dodržať nasledovné :

- Križovanie je nutné riešiť takým spôsobom, aby štartovacia a cieľová jama boli realizované vo vzdialenosti od bližšieho okraja jamy min. 5 m za brehovú čiaru. Kábel musí byť uložený v chráničke v celej dĺžke križovania s vodným tokom s jej presahom min. 5 m za brehovú čiaru. Podľa máp povodňového ohrozenia (r. 2015, mapový list 35-13-09) sa časť predmetnej lokality nachádza v území ohraničenom záplavovou čiarou, ktorá zodpovedá Q₁₀₀. Predovšetkým je to spätné vzdutie toku Myjava v ústí Mizerákovho potoka. Naša organizácia v tomto prípade nezodpovedá za prípadné škody spôsobené v dôsledku povodňových prietokov a mimoriadnych udalostí.
- Ďalej upozorňujeme, že vodný tok Myjava je vodohospodársky významným vodným tokom a pri návrhu trasy žiadame rešpektovať jeho pobrežný pozemok, ktorý tvoria pozemky do 10 m od jeho skutočnej brehovej čiary. Drobný vodný tok Mizerákov potok má pobrežné pozemky do 5m od jeho skutočnej brehovej čiary a tiež je potrebné ich rešpektovať.
- Upozorňujeme, že na križovanie káblovej trasy s vodným tokom, vedenie trasy pobrežným pozemkom alebo inundačným územím vodného toku, je v zmysle §27 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy. Vydaný súhlas žiadame doručiť našej organizácii.
- Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách

a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.

- Križovanie káblovej trasy a optickej siete cez vodné toky žiadame realizovať v súlade s STN 73 6822 - križovania a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi a STN 75 2102 Úprava riek a potokov. Križovanie vodného toku žiadame realizovať bez zásahu do prietochného profilu toku. Križovanie vodného toku žiadame riešiť minimálne 1,5 m pod niveletou dna. Štartovaciu a koncovú jamu žiadame realizovať v min. vzdialenosti 5,0 m od brehových čiar.
- Upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle § 47, odst. 1, zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách meniť smer, pozdĺžny sklon a priečny profil koryta, poškodzovať brehy, ťažiť z koryta zeminu a ukladať predmety do vodného toku, ktoré môžu ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, kvalitu vôd, zdravie ľudí a ich bezpečnosť, prípadne ukladať takéto predmety na miesta, z ktorých môžu byť splavené do toku je zakázané. Po zrealizovaní križovania drobného vodného toku Mizerákovho potoka, požadujeme navrátiť dotknuté pozemky do pôvodného stavu.
- Do kolaudačného rozhodnutia žiadame uviesť: pri prieniku ochranným pásmom na parcelách KN-C 29564/7 k.ú. Stará Myjava v križovaní drobného vodného toku Mizerákov potok a ochranného pásma od brehovej čiary s ochranným pásmom káblovej trasy žiadame, aby bol investor zaviazaný umožniť správcovi tokov (SVP, š.p.) výkon jeho práv a povinností, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. V prípade nesúhlasu správcu príslušnej infraštruktúry s realizáciou prác požadovaných správcom vodohospodársky významných vodných tokov (SVP, š.p.) vykoná požadované práce správca infraštruktúry na vlastné náklady a v termíne požadovanom správcom tokov (SVP, š.p.).
- Zahájenie realizácie stavebných prác v dotyku s majetkom v správe našej organizácie, vytýčenie trasy a pracovných jám musí byť prevzaté zodpovedným pracovníkom našej správy. Až po písomnom prevzatí vytýčenej trasy a jám môžu byť zemné práce začaté, t.j. pri križovaní drobného vodného toku Mizerákovho potoka, žiadame 10 dní vopred písomne oznámiť na SVP, š.p., OZ Bratislava, Správe povodia Moravy, Malacky, Pri Maline č.l, 901 01 Malacky. Žiadame prizvať zástupcov našej organizácie Ing. Hlaváčik (tel. č. 0911 300 291). Na preberacom konaní požadujeme zástupcom našej organizácie odovzdať lx realizačnú dokumentáciu (dokumentáciu skutočného vyhotovenia) vo fyzickej a digitálnej forme.
- Navrhovaná stavba zasiahne do HIM v správe našej organizácie (drobného vodného toku Mizerákovho potoka v križovaní lx a to v r.km 0,040), vydanie stavebného povolenia podmienujeme uzatvorením zmluvného vzťahu medzi investorom stavby a našou organizáciou (ak chránička s káblom bude uložená na našich pozemkoch), v ktorom budú riešené majetkovo právne vzťahy k pozemkom, prípadne iným hmotným majetkom vo vlastníctve a užívaní našej organizácie. Zmluva bude na základe Vašej požiadavky vypracovaná SVP, š.p., OZ Bratislava, odborom správy majetku, kontaktujte Ing. Stadničárovú tel.: 02/60292331.
- Po ukončení prác žiadame vykonať porealizačné geodetické zameranie (polohové aj výškové) a jeho výsledky žiadame odovzdať našej organizácii pre služobné účely. Križovanie vodného toku s VNK je potrebné aspoň na jednom brehu označiť signálnou tyčou s výstražnou tabuľkou „Pozor nebagrovat!“ .

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko zo dňa 13.10.2021 pod č. OU-NM-OCDPK-2021/011288-002 :
Tunajší úrad so stavbou súhlasí za podmienky, že :

- križovanie cesty č. III/1212 bude realizované pretláčaním bez zásahu do konštrukcie vozovky.
- vedenie navrhované ukladať v súbehu s cestou III/1212 bude uložené za cestným pozemkom uvedenej cesty t.j. min. 1 m od kraja vozovky.
- investor min. 14 dní pred začatím prác na budovaní vedenia požiada tunajší správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, čiastočnú uzávierku a určenie prenosného dopravného značenia na ceste č. III/1212. K žiadostiam je potrebné predložiť vyjadrenie SC TSK v Trenčíne a záväzné stanovisko OR PZ ODI v Novom Meste nad Váhom s odsúhlaseným projektom prenosného dopravného značenia na uvedenej ceste.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčín, vyjadrenie zo dňa 12.10.2021 pod č. SC/2021/371-3 :

Pri realizácii požadujeme :

1. počas prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdný.
2. pri vykonávaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením v zmysle určenia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Novom Meste nad Váhom.
3. počas prác nesmie byť uložený materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na ceste.

Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín, vyjadrenie zo dňa 05.11.2021 pod č. TSK/2021/04339-5 :

Trenčiansky samosprávny kraj ako vlastníč ciest II. a III. triedy na území kraja vrátane prejazdných úsekov ciest II. a III. triedy cez obec, podľa §3d, ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov súhlasí s realizáciou stavby za nasledovných podmienok:

- v rámci stavby dôjde ku križovaniu VN káblového vedenia s cestou č. III/1212 (v staničení km0,043). Križovanie bude realizované riadením pretláčaním, uložením do chráničky s dostatočným presahom chráničky od krajnice cesty. Štartovacia a cieľová jama bude umiestnená mimo cestné teleso cesty III. triedy. Realizáciou nedôjde k poškodeniu cestného telesa;
- počas stavebných prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdný;
- počas stavebných prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na dotknutom úseku cesty č. III/1204 a č. III/1212;
- počas stavebnej úpravy žiadame stavebníka, zamedziť k znečisťovaniu povrchu dotknutého úseku cesty č. III/1204 a č. III/1212. V prípade znečistenia stavebník odstráni okamžite na vlastné náklady;
- vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaženiu podmienok bežnej a zimnej údržby dotknutej cesty vozidlami a mechanizmami Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja;
- vybudovaním stavby nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov dotknutého úseku cesty č. III/1204 a č. III/1212
- po ukončení stavebných prác očistiť cestnú komunikáciu, cestné príslušenstvo a upraviť okolitý terén cesty;
- po ukončení stavebných prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku;
- stavebník zodpovedá za prípadné škody na cestnom telese, užívateľom cesty alebo na nehnuteľnom majetku tretích osôb, vzniknuté z dôvodu realizácie stavby na ceste III.

- triedy;
- dodržať podmienky stanovené správcom komunikácie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja;
 - v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán, v tomto prípade Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Novom Meste nad Váhom o povolenie na zvláštne užívanie cesty č. III/1212 o použitie dočasného dopravného značenia, dopravných zariadení počas realizácie stavebných prác; viď. link: <https://www.minv.sk/?tlaciva-a-formulare-odboru-cestnej-dopravy-a-pozemnych-komunikacii>
 - 5 dní pred začatím stavebných prác zaslať e-mailom informáciu - kontaktné údaje na zodpovednú osobu za stavebné práce na Správu ciest TSK - cestmajsterstvo v Myjave, kontaktná osoba: Miroslav Michna, tel. kontakt: 0903/769 045, e-mail: miroslav.michna@sctsk.sk,
 - ak sa po realizácii preukáže, že vznikli na dotknutom úseku nepriaznivé odvodňovacie pomery, prípadne iné nedostatky, stavebník stavby na výzvu správcu komunikácie a podľa jeho pokynov v určenom termíne prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady;
 - Trenčiansky samosprávny kraj má právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Odbor poriadkovej a dopravnej polície, Okresný dopravný inšpektorát Nové Mesto nad Váhom, záväzné stanovisko zo dňa 14.12.2021 pod č.: ORPZ-NM-ODI1-45-003/2021-ING :

S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre uvedenú stavbu DI **súhlasí** za dodržania nasledovných podmienok, ktoré je nutné zapracovať v ďalšom stupni PD pre realizáciu :

- V technických výkresoch vykresliť jednotlivé trasy káblového vedenia s uvedením vzdialenostných údajov výkopov od dotknutých ciest II. a III. triedy, miestnych a účelových komunikácií a chodníkov,
- Navrhnuť organizáciu výstavby spolu s návrhom organizácie dopravy pre vyznačenie dopravných obmedzení počas realizácie stavby na dotknutých cestách, miestnych a účelových komunikáciách a chodníkoch (návrh použitia prenosného DZ),
- Uvedený návrh prenosného DZ je potrebné rozdeliť do jednotlivých etáp v technickej správe ako aj v technických výkresoch, v ktorých je nutné zakresliť aj jestvujúce trvalé DZ a toto farebne odlíšiť od navrhovaného prenosného DZ,
- Prenosné zvislé DZ navrhnuť v strednom rozmerovom formáte - veľkosť 2, v reflexnom vyhotovení, v súlade s Vyhláškou MV SR č.30/2020 Z.z. o dopravnom značení, v súlade s STN 01 8020 DZ na pozemných komunikáciách, podľa Vzorových listov stavieb pozemných komunikácií VL 6.1 Zvislé dopravné značky a podľa TP č.6/2013 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest,
- **Projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby je nutné v rozpracovanosti osobne prekonzultovať na ODI OR PZ v Novom Meste nad Váhom za účasti spracovateľa - projektanta (z odboru dopravy) a zástupcu zhotoviteľa stavby a následne doplnenú a upravenú PD (2x) pre realizáciu stavby so zapracovanými podmienkami spolu s návrhom prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení predložiť DI na záväzné stanovisko.**
- Ak niektoré podmienky nebudú akceptované, DI žiada uviesť náležité zdôvodnenie a stanovisko príslušného cestného správneho orgánu.

Krajský pamiatkový úrad, Trenčín, záväzné stanovisko zo dňa 20.10.2021 pod č. KPUTN-2021/4624-4/86609/NIP :

- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí **nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín** priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca **najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky** krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

Energotel, a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 14.10.2021 :

Ostatné podmienky ochrany podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. (ďalej iba Vedenia) :

V zmysle § 66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách je žiadateľ povinný do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. nachádzajúcich sa v záujmovom území.

Pred realizáciou stavby je žiadateľ povinný požiadať o vytýčenie podzemných vedení v našom majetku. Vytýčenie zrealizujeme na základe písomnej objednávky. Ostatné podmienky pre vytýčenie sú uvedené na <http://www.energotel.sk/layout-of-networks>.

Kontakt na vytýčenie: Peter Šmogrovič, mobil 0911 775 243, email: vytycovanie@energotel.sk.

V objednávke je žiadateľ povinný uviesť registračné číslo žiadosti o vyjadrenie, ktoré je uvedené v záhlaví tohto vyjadrenia.

Upozorňujeme, že pri realizačných prácach ste povinný dodržať podmienky uvedené v §66 a §67 Zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, najmä:

- a) Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,
- b) Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi na kontakt vytycovanie@energotel.sk.
- c) Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia Vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás Vedení pracovať s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hľbiace

stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy Vedení.

- d) Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- e) Nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k Vedeniam,
- f) Zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť,
- g) Pred zahrnutím obnažených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel, a.s. ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu Vedení.
- h) Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a značenia (zákrytové dosky, fólia, markre).
- i) Overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho vedomia).
- j) V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení požiadať Energotel, a.s. o opätovný súhlas
- k) V prípade potreby premiestnenia Vedení požadujeme vypracovanie projektovej dokumentácie preloženia Vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel, a.s..

Obec Stará Myjava, ako orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie, záväzné stanovisko zo dňa 16.12.2021 pod č. OcU-SM/368-003/2021 :

Povolenie výnimky zo zákazu obmedzenia činnosti v ochrannom pásme miestnej komunikácie pri umiestnení stavby „SA_A1_Stará Myjava, 102 103/209,VNK, TS, NNK“ v k. ú. Stará Myjava za týchto podmienok:

1. križovanie miestnych komunikácií bude prevedené pretláčaním bez zásahu do konštrukcie vozovky, kolmo na os uvedených komunikácií a v minimálnej hĺbke 1,2m pod niveletou vozovky.
2. vedenie navrhované v súbehu s MK bude uložené mimo teleso cesty.
3. investor min. 30 dní pred zahájením prác požiada tunajší správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie.
4. Vybudovaná stavba nesmie brániť odvodňovaniu miestnej komunikácie.
5. V zmysle §11 cestného zákona žiadateľ na vlastné náklady odstráni objekty kedykoľvek, ak to bude vyžadovať spoločenský záujem.
6. Toto stanovisko nenahrádza iné povolenia podľa iných právnych predpisov a noriem.

6. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania :

6.a István Kamil a manž. Csilla bytom Veľká Lúč 25, 930 03 Lúč na Ostrove :

- Vecné bremeno bude zriadené výlučne v rozsahu, ktorý je zakreslený červenou farbou na nižšie uvedenom nákrese písomného súhlasu.
- Stavba bude realizovaná tak aby nedošlo k poškodeniu existujúcich stavieb (vrátane oplotenia) a zelene.

7. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :

István Kamil a manž. Csilla bytom Veľká Lúč 25, 930 03 Lúč na Ostrove vzniesli písomné pripomienky ku ktorým stavebný úrad prihliadol.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť, pokiaľ v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Odôvodnenie

Navrhovateľ podal dňa 15.12.2022 na stavebný úrad návrh na územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby " L13.0469.20.0001 SA_A1_ Stará Myjava, 102_103, 209 VNK, TS, NNK ", SO 01 - VN rozvody, SO 02 - NN rozvody, PS 01 - Transformačná stanica TS č. 0063-004, PS 01 - Transformačná stanica TS č. 0063-001 v katastrálnom území Stará Myjava.

S podaným návrhom na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby bolo stavebnému úradu predložené splnomocnenie v ktorom navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO : 36 361 518 splnomocnil povereného zamestnanca JUDr. Szabolcs Hodosy, Krátka 2152/5, 929 01 Dunajská Streda, ktorý splnomocnil LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava 821 09, IČO : 35 745 401 na zastupovanie navrhovateľa v územnom konaní na stavbu " L13.0469.20.0001 SA_A1_ Stará Myjava, 102_103, 209 VNK, TS, NNK ", SO 01 - VN rozvody, SO 02 - NN rozvody, PS 01 - Transformačná stanica TS č. 0063-004, PS 01 - Transformačná stanica TS č. 0063-001 v katastrálnom území Stará Myjava.

Keďže návrh na územné rozhodnutie neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej líniovej stavby, stavebný úrad v zmysle § 35 ods. 3 stavebného zákona vyzval listom pod č.j.: SOÚ 4,výz./2022 St.My. (SOÚ 150/2021) zo dňa 13.5.2022 navrhovateľa, aby návrh spôsobom a v určenej lehote podľa tejto výzvy doplnil a súčasne ho poučil, že ak uvedené doklady nedoplní stavebný úrad územné konanie zastaví. Zároveň stavebný úrad územné konanie v lehote 60 dní prerušil dňa 13.5.2022 pod č.j.: SOÚ 4,Rp/2022 St.My. (SOÚ 150/2021) a výzvu zaslal navrhovateľovi spolu s týmto rozhodnutím.

Dňa 8.7.2022 podal horeuvedený navrhovateľ na Obec Stará Myjava žiadosť o predĺženie lehoty na predloženie dokladov potrebných k vydaniu územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby " L13.0469.20.0001 SA_A1_ Stará Myjava, 102_103, 209 VNK, TS, NNK ", SO 01 - VN rozvody, SO 02 - NN rozvody, PS 01 - Transformačná stanica TS č. 0063-004, PS 01 - Transformačná stanica TS č. 0063-001 v katastrálnom území Stará Myjava na základe výzvy zo dňa 13.5.2022 pod č.j.: SOÚ 4,výz./2022 St.My. (SOÚ 150/2021).

Navrhovateľ v žiadosti uviedol, že lehotu uvedenú vo výzve zo dňa 13.5.2022 pod č.j.: SOÚ 4,výz./2022 St.My. (SOÚ 150/2021) nemohol splniť z dôvodu chýbajúcich stanovísk dotknutých orgánov a súhlasné stanoviská vlastníkov pozemkov.

Na základe podanej žiadosti o predĺženie lehoty na predloženie dokladov potrebných k vydaniu rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby stavebný úrad opätovne vyzval navrhovateľa dňa 8.9.2022 pod č.j.: SOÚ 4,výz.2/2022 St.My. (SOÚ 105/2021), aby návrh spôsobom a v určenej lehote podľa tejto výzvy doplnil a súčasne ho poučil, že inak územné konanie zastaví. Zároveň stavebný úrad územné konanie v lehote 60 dní prerušil dňa 8.9.2022 pod č.j.: SOÚ 4,Rp2/2022 St.My. (SOÚ 105/2021) a výzvu zaslal navrhovateľovi spolu s týmto rozhodnutím.

Pod doplnení chýbajúcich dokladov stavebný úrad v územnom konaní pokračoval.

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 15.12.2022 pod č.j.: SOÚ 4,O/2022 St.My. (SOÚ 105/2021) oznámil začatie územného konania všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, dotknutým orgánom jednotlivo a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Stavebný úrad v oznámení upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne.

Dňa 27.1.2023 sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Navrhovateľ v stanovenej lehote predložil stavebnému úradu súhlas s umiestnením stavby od účastníkov konania István Kamil a manžel. Csilla bytom Veľká Lúč 25, 930 03 Lúč na Ostrove s nasledovnými pripomienkami :

- Vecné bremeno bude zriadené výlučne v rozsahu, ktorý je zakreslený červenou farbou na nižšie uvedenom nákrese písomného súhlasu.
- Stavba bude realizovaná tak aby nedošlo k poškodeniu existujúcich stavieb (vrátane oplotení) a zelene.

Na uvedené pripomienky účastníkov konania stavebný úrad prihliadol a zapracoval ich do podmienok č. 6.a, ktoré sú uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Uvedená stavba je v zmysle § 43a ods. 3) písm. i) stavebného zákona zaradená medzi inžinierske stavby - diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice a časť stavby sa umiestňuje mimo zastavaného územia obce a časť stavby sa umiestňuje v zastavanom území obce. Zároveň je uvedená stavba podľa § 139 ods. 3. písm. d) stavebného zákona líniovou stavbou.

Podľa § 38 stavebného zákona ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.

Podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám“ použitým v spojení „vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich“ sa podľa povahy prípadu rozumie

- a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu,
- b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,^{13a)}
- c) **právo vyplývajúce z iných právnych predpisov,**^{13b)}
- d) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu.^{13c)}

Poznámka **13b)** k § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona - Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, **zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**, zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.09.2012 zrušil **zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**.

Zákonom č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol novelizovaný aj stavebný zákon – a to práve poznámka pod čiarou k odkazu 13b) k § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona (právo vyplývajúce z iných právnych predpisov). Z uvedenej novely vyplýva, že oprávnenia vyplývajúce zo zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov (dnes v platnosti zákon č. 251/2012 Z.z.) postačujú na preukázanie iného práva mimo zastavaného územia obce k pozemku v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona.

Podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo

zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takeého rozhodnutia.

Navrhovateľ ako držiteľ povolenia v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďuje na cudných pozemkoch mimo zastavaného územia obce v časti vymedzeného územia líniovú stavbu " L13.0469.20.0001 SA_A1_ Stará Myjava, 102_103, 209 VNK, TS, NNK ", SO 01 - VN rozvody, SO 02 - NN rozvody, PS 01 - Transformačná stanica TS č. 0063-004, PS 02 - Transformačná stanica TS č. 0063-001 v katastrálnom území Stará Myjava, ktorá je elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie distribučnej sústavy v zmysle § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle § 11 ods. 8) zákona č. 251/2012 Z.z. povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa § 11 ods. 1) zákona č. 251/2012 Z.z. 1 sú vecnými bremenami spojenými s vlastníctvom nehnuteľnosti. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je oprávnený podať držiteľ povolenia.

V zmysle § 11 ods. 9) zákona č. 251/2012 Z.z. vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu; náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia, okrem výmery, za ktorú vlastníkovi patrí primeraná jednorazová náhrada podľa odseku 12.

V zmysle § 11 ods. 10) zákona č. 251/2012 Z.z. nárok na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena možno uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa vlastník nehnuteľnosti o uplatnení zákonného vecného bremena držiteľom povolenia dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia a pri zákonných vecných bremenách podľa odseku 1 písm. f) a g) odo dňa vykonania zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena držiteľom povolenia zaniká. Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníkovi nehnuteľnosti vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.

V zmysle § 11 ods. 12) zákona č. 251/2012 Z.z. za nútené obmedzenie vlastníka pozemku v užívaní pozemku v ochrannom pásme podľa § 43, § 79, § 87 a v bezpečnostnom pásme podľa § 80 zriadených po 1. septembri 2012 je držiteľ povolenia povinný vyplatiť vlastníkovi pozemku primeranú jednorazovú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia obvyklého užívania pozemku. Nárok na primeranú jednorazovú náhradu si musí vlastník pozemku uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o nútenom obmedzení užívania pozemku dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa núteného obmedzenia užívania pozemku, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu zanikne. Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníkovi pozemku vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník pozemku na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.

V zmysle ust. § 38 stavebného zákona vyplýva, že ak navrhovateľ má mimo zastavaného územia obce k pozemkom iné právo v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného

zákona, nie je potrebné, aby v územnom konaní preukazoval súhlas vlastníka pozemku (z hľadiska stavebného zákona), nakoľko podľa zákona o energetike koná vo verejnom záujme a oprávnenia mu vyplývajú priamo zo zákona.

Podľa § 38 stavebného zákona ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.

V zmysle § 38 stavebného zákona dali vlastníci pozemkov v zastavanom území Obce Stará Myjava p.č.: KNC 40027/1, KNC 29599/1, KNC 40052/3 v katastrálnom území Stará Myjava, písomný súhlas s umiestnením a realizáciou stavby na uvedených pozemkoch.

V zmysle § 58 ods. 2. stavebného zákona preukázal stavebník k pozemkom v zastavanom území Obce Stará Myjava a to k pozemkom p.č.: KNC 29598/3, KNE 29539, KNC 29598/4, KNC 40102/1, KNC 29564/1, KNE 29564/1, KNC 29558, KNC 40109, KNC 40110/1, KNC 40116/2 v katastrálnom území Stará Myjava iné právo (podľa § 139 ods. 1 písm. a) stavebného zákona - dohoda o budúcej zmluve o vecnom bremene), ktoré ho oprávňuje zrealizovať stavbu na uvedených pozemkoch.

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

K vydaniu územného rozhodnutia boli použité tieto stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí :

- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadrenie zo dňa 19.10.2021 pod č. OU-MY-OSZP-2021/001120-002.
- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, záväzné stanovisko II. zo dňa 17.08.2022 pod č.: OU-MY-OSZP-2022/000055-009,ZS.
- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, rozhodnutie - súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvý stupňom ochrany zo dňa 11.07.2022 pod č.: OU-MY-OSZP-2022/000588-010.
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, rozhodnutie zo dňa 27.09.2022 pod č. OU-TN-OSZP1-2022/015558-010.
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, záväzné stanovisko zo dňa 15.12.2022 pod č. OU-TN-OSZP1-2022/043742-002.
- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej vodnej správy, vyjadrenie zo dňa 26.11.2021 pod č. OU-MY-OSZP-2021/001223-002.
- Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, stanovisko zo dňa 27.01.2023 pod zn. CD 3205/2023 a stanovisko zo dňa 04.11.2021 pod zn. CD 81759/2021.
- BVS a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 21.10.2021 pod č. 64122/2021/TL.
- Slovak Telekom a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 07.11.2022 pod Číslo 6612233908 a vyjadrenie zo dňa 25.10.2021 pod Číslo 6612132081.
- Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. k projektovej dokumentácii (PD) zo dňa 15.11.2022 pod Číslo 2222000483.
- SPP – distribúcia a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 19.10.2021 pod č. TD/NS/0815/2021/Mo.
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie zo dňa 20.09.2022 pod č. OU-NM-PLO-2022/012759-002 a vyjadrenie zo dňa 27.10.2021

pod č. OU-NM-PLO-2021/011580-002.

- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Bratislava, vyjadrenie zo dňa 18.10.2021 pod č. CS SVP OZ BA 2536/2021/2.
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, záväzné stanovisko zo dňa 16.11.2021 pod č.: RUVZ/2021/04946-002.
- ORHaZZ Nové Mesto nad Váhom, stanovisko zo dňa 03.11.2021 pod č. ORHZ–NM1-490-001/2021.
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko zo dňa 13.10.2021 pod č. OU-NM-OCDPK-2021/011288-002.
- Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčín, vyjadrenie zo dňa 12.10.2021 pod č. SC/2021/371-3.
- Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín, vyjadrenie zo dňa 05.11.2021 pod č. TSK/2021/04339-5.
- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Odbor poriadkovej a dopravnej polície, Okresný dopravný inšpektorát Nové Mesto nad Váhom, záväzné stanovisko zo dňa 14.12.2021 pod č.: ORPZ-NM-ODI1-45-003/2021-ING.
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava - vyjadrenie zo dňa 19.10.2021 pod č. SEMal–65–962/2021.
- Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR Bratislava - stanovisko zo dňa 20.10.2021 pod č. SITB-OT4-2021/002096-247.
- Krajský pamiatkový úrad, Trenčín, záväzné stanovisko zo dňa 20.10.2021 pod č. KPUTN-2021/4624-4/86609/NIP.
- Okresný úrad Myjava, odbor krízového riadenia, záväzné stanovisko zo dňa 11.10.2021 pod č.: OU-MY-OKR-2021/000332-042.
- Orange Slovensko a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 19.10.2021 pod č. BA-3703 2021.
- O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 14.10.2021.
- eustream,a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 05.10.2021 pod č. 72/2021.
- SITEL s.r.o., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 06.10.2021 pod č. 211005-2003.
- SWAN, a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 5.10.2021 pod č. 4254/2021.
- Energotel, a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 14.10.2021.
- SATRO s.r.o., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 20.10.2021.
- Transpetrol a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 12.10.2021 pod č. 010567/2021.
- Hydromeliorácie, š.p., Bratislava - vyjadrenie zo dňa 21.10.2021 pod č. 6533-2/120/2021.
- Obec Stará Myjava, záväzné stanovisko zo dňa 15.12.2021 pod č. OcU-SM/368-002/2021; povolenie výnimky zo zákazu obmedzenia činnosti v ochrannom pásme miestnej komunikácie zo dňa 16.12.2021 pod č. OcU-SM/368-003/2021.

Ich stanoviská boli skordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol uhradený podľa V. časti, položky č. 59 písm. a) bod 2. ako súhrnný poplatok za všetky samostatné stavebné objekty uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby, zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote 200€.

Poučenie

Podľa § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Obec Stará Myjava, Stará Myjava č. 145, 907 01. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Pavol Kováč
starosta obce

Príloha pre navrhovateľa : 1 x overené zadanie stavby, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Doručuje sa:

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. JUDr. Szabolcs Hodosy, Krátka 2152/5, 929 01 Dunajská Streda
3. LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava 821 09, IČO : 35 745 401
4. Obec Stará Myjava, starosta - Pavol Kováč
5. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava - úsek ŠSOH, úsek ŠSOO, úsek ŠSOPaK, úsek ŠVS, úsek ochrany pred povodňami
6. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
7. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
8. Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
10. SPP a.s. distribúcia, Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 29
11. SVP š.p., Správa povodia Moravy, Pri Maline 2389/1, 901 01 Malacky
12. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
14. OR hasičského a záchranného zboru, Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
15. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
16. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín

Toto rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby sa účastníkom konania oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a bude vyvesené po dobu 15 dní na verejnej tabuli obce Stará Myjava a na webovej stránke obce Stará Myjava. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa.....

Odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby