

Obec Stará Myjava

Oddelenie - Spoločná obecná úradovňa.

č.j.: SOÚ 4,O/2022 St.My. (SOÚ 105/2021)

Stará Myjava, dňa 15.12.2022

Vybavuje : Ján Duga

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním podľa § 36 ods. 4 zákona č.50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby.

Navrhovateľ: **Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO : 36 361 518**

v zastúpení : **JUDr. Szabolcs Hodosy, Krátka 2152/5, 929 01 Dunajská Streda**

v zastúpení : **LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava 821 09, IČO : 35 745 401**

podal dňa 15.12.2021 na Obec Stará Myjava návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby

" L13.0469.20.0001 SA_A1_Stará Myjava, 102_103, 209 VNK, TS, NNK "

SO 01 - VN rozvody

SO 02 - NN rozvody

PS 01 - Transformačná stanica TS č. 0063-004

PS 02 - Transformačná stanica TS č. 0063-001

v katastrálnom území **Stará Myjava**.

Popis umiestnenia stavby :

SO 01 - VN rozvody :

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Stará Myjava. Predmetom stavebného objektu je zakabelizovanie existujúceho VN vzdušného vedenia linky č.209, ktoré napája existujúce trafostanice TS č. 0063-004 a TS č. 0063-001.

NN vývody z trafostaníc sú napojené z technologicky zastaraných trafostaníc – nevyhovujúci stav z hľadiska úbytku napätia. Výstavbou nových trafostaníc v centrách odberov sa vylepší stav napájania koncových odberateľov z hľadiska stability siete a úbytku napätia.

Kabelizácia VN linky 209 :

Kabelizácia začína na exist. PB č.1 (umiestnený na pozemku p.č. KNC 39609/1 - (KNE 39969) v k.ú. Stará Myjava), kde bude osadený nový UO č.124/209. Trasa ide od UO č.124/209 v súbehu s exist. demontovaným VN vzdušným vedením, ide v zelenom páse až k navrhovanej transformačnej stanici PS 02 TS č.0063-001, tá je osadená na pozemku 1 (umiestnená na pozemku p.č. KNC 40022 - (KNE 40028) v k.ú. Stará Myjava) vedľa demontovanej 2,5-stĺpovej TS č.0063-001. Z navrhovanej TS č.0063-001 ideme v súbehu s exist. demontovaným VN vzdušným vedením a po 100 m odbočujeme od demontovaného VN vzdušného vedenia, navrhovaného VN káblového vedenia a ideme v súbehu s exist. oplotením v odstupe 1m. Po 95 m prídeme k hustému lesu, ktorý prekrížujeme riadeným pretlakom. Ideme v súbehu s demontovaným VN vzdušným vedením v odstupe 3 m, prídeme k asf. ceste č. III/1212 a v km 0,043 prekrížujeme cestu a existujúci Mizerákov potok riadeným pretlakom a pokračujeme

v súbehu s asf. cestou v dĺžke 100 m. Trasa pokračuje v súbehu s demontovaným VN vzdušným vedením v odstupe 3 m až do navrhovanej transformačnej stanici PS 01 TS č. 0063-004 (umiestnená na pozemku p.č. KNC 400116/95 v k.ú. Stará Myjava).

Z navrhovaného VN rozvádzača trafostanice PS01 (náhrada TS 0063-004) je pripojená nová káblková VN prípojka. Trasovanie VN prípojky je navrhované v súbehu s trasou návrh. NN vedenia až po VN priamu spojku. Pri realizácii je potrebné presné zameranie exist. VN kábla. Dĺžka trasy VN prípojky je 20m.

VN prípojka pre UO 108/209 návrh. PB č.6 :

Z navrhovaného VN rozvádzača trafostanice PS 02 (náhrada TS 0063-001) je pripojená nová káblková VN prípojka. Trasovanie VN prípojky je navrhované v súbehu s trasou kabelizovaného hlavného vedenia V209 až na návrh. PB č.6 (umiestnený na pozemku p.č. KNC 40102/1 v k.ú. Stará Myjava), kde bude osadený nový UO typ OTE 25/400-JB-10,5 a zrealizovaný prechod do kábla. Dĺžka trasy VN prípojky je 400 m.

HDPE chránička pre optický kábel :

V koridore nového kabelizovaného VN káblového vedenia – v spoločnej ryhe je navrhované uloženie novej trubky HDPE 40 – červená farba s označením ZSDIS, vrátane uloženia optického kábla MiDia Dry Core 8.1&9.1. Trasa je vymedzená grafickou časťou dokumentácie. V miestach definovaných na výkresoch budú osadené káblové šachty z ktorých budú realizované odbočenia HDPE. Káblové šachty budú osadené aj pri navrhovaných/existujúcich trafostaniciach. V šachtách bude vytvorená rezerva optického kábla na káblvom kríži.

Demontáž VN :

Po vybudovaní nového VN rozvodu a nových trafostaníc je možné demontovať trafostanice TS č. 0063-004 – 2,5 stĺpová, 0063-001 – 2,5 stĺpová. Súčasťou demontáže je aj demontáž VN vzdušných prípojok k spomenutým trafostaniciam v rozsahu od každej demontovanej trafostanice po hlavné vedenie č. 209 vrátane hlavného vedenia č. 209. Dĺžka demontáže hlavného VN vzdušného vedenia je 1,005 km. Demontované VN vedenie bude vrátane podperných bodov pozemky po demontážnych prácach budú dané do pôvodného stavu.

SO 02 - NN rozvody :

Predmetom stavebného objektu je presmerovanie existujúcich NN rozvodov napojených z demontovaných trafostaníc na novobudované trafostanice.

Trafostanica TS č.0063-004 (rieši PS01) :

Z navrhovanej transformačnej stanice budú vyvedené štyri NN káble NAYY-J 4x240mm² pre vyvedenie výkonu trafostanice na napojenie a posilnenie existujúcich vzdušných vedení v dotknutej lokalite obce Stará Myjava.

1. NN vývod bude po cca. 20 m od trafostanice naspojovaný priamou spojkou na existujúce NN káblové vedenie. Trasa NN vývodu ide v súbehu s navrhovaním VN vedením.
2. NN vývod bude napájať novú SR č.63-19 osadenú na hranici pozemku, vzdialená od TS 115 m. Napájaná bude novým NN káblovým vedením NAYY-J 4x240 mm². Trasa NN vývodu je navrhovaná popri štrkovej ceste a po hraniciach pozemkov až k návrh. SR.
3. NN vývod bude napájať novú SR č.63-21 osadenú pri štrkovej ceste, vzdialená od TS 140m. Napájaná bude novým NN káblovým vedením NAYY-J 4x240mm². Trasa NN vývodu je navrhovaná popri štrkovej ceste a po hraniciach pozemkov až k návrh. SR.
4. NN vývod bude ukončený po cca. 270m od trafostanice na podpernom bode. NN vývod z trafostanice bude zaústnený do novej VRIS1+K č.63-10 uchytenej o stĺp, z ktorej sa zrealizujú NN prepoje na NN vedenie pre všetky smery. NN vedenia budú na stĺpe rozpojené a ukotvené. Napájané budú novými NN prepojami NAYY-J 4x95mm². Trasa NN vývodu je navrhovaná v spoločnej trase popri novom VN káblvom vedení.

Trafostanica TS 0063-001 (rieši PS02) :

Z navrhovanej transformačnej stanice budú vyvedené štyri NN káble NAYY-J 4x240mm² pre vyvedenie výkonu trafostanice na napojenie a posilnenie existujúcich NN vzdušných vedení v dotknutej lokalite obce Stará Myjava.

1. NN vývod z TS bude nový prepoj na existujúce NN vzdušné vedenie. Na návrh. PB č.2 9/20 bude NN vzdušné vedenie rozpojené a ukotvené. Napájané bude novým NN prepojom NAYY-J 4x240mm² v dĺžke 40 m. Osadiť NN obmedzovač prepätia. Trasa NN vývodu je navrhnutá popri asf. ceste.
2. NN vývod z TS bude nový prepoj na existujúce NN vzdušné vedenie. Na exist. PB č.4 bude NN vzdušné vedenie rozpojené a ukotvené. Napájané bude novým NN prepojom NAYY-J 4x240mm² v dĺžke 25 m. Osadiť NN obmedzovač prepätia. Trasa NN vývodu je navrhnutá popri asf. ceste.
3. NN vývod z TS bude nový prepoj na existujúce NN vzdušné vedenie. Na návrh. PB č.3 9/20 bude NN vzdušné vedenie rozpojené a ukotvené. Napájané bude novým NN prepojom NAYY-J 4x240mm² v dĺžke 75 m. Osadiť NN obmedzovač prepätia. Trasa NN vývodu je navrhnutá v spoločnej trase popri novom káblovom vedení.

Trasa navrhovanej stavby je znázornená v Situácii stavby.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Obec Stará Myjava ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 36 ods. 4. stavebného zákona

oznamuje

začatie územného konania verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

27.1.2023 o 9,00 hod.

so zrazom účastníkov konania a dotknutých orgánov **na obecnom úrade v Starej Myjave č. 145.**

Do podkladov podania možno nahliadnuť v Spoločnej obecnej úradovni so sídlom v Myjave, Nám. M. R. Štefánika 4, 907 14 Myjava, č. d. 217 v pracovné dni pondelok až streda v čase od 8-16 hod., piatok od 7-15 hod. a pri ústnom konaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní. V tej istej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Na námietky podané po termíne ústneho pojednávania stavebný úrad neprihliadne.

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

Ján Duga
Referent spoločnej obecnej úradovne

Doručuje sa:

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. JUDr. Szabolcs Hodosy, Krátka 2152/5, 929 01 Dunajská Streda
3. LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava 821 09, IČO : 35 745 401
4. Obec Stará Myjava, starosta - Pavol Kováč
5. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava - úsek ŠSOH, úsek ŠSOO, úsek ŠSOPaK, úsek ŠVS, úsek ochrany pred povodňami
6. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
7. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
8. Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
10. SPP a.s. distribúcia, Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 29
11. SVP š.p., Správa povodia Moravy, Pri Maline 2389/1, 901 01 Malacky
12. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
14. OR hasičského a záchranného zboru, Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
15. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
16. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín

Toto oznámenie o umiestnení líniovej stavby sa oznamuje účastníkom územného konania verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na verejnej tabuli obce Stará Myjava a na webovej stránke obce Stará Myjava. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa.....

Odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby