

# Obec Stará Myjava

č.j.: SOÚ59,R/2022St.My.(71/21)

Stará Myjava, dňa 13.7.2022

## ROZHODNUTIE

Navrhovateľ : **Západoslovenská distribučná , a.s.**

Sídlo: **Čulenova 6  
816 47 Bratislava**

IČO: **36 361 518**

v zastúpení : **Rastislav Tatár, Pažického 405/1, 90701 Stará Myjava**

v zastúpení: **Ing. Zuzana Zlochová, Rovensko 15, 905 01 Senica**

podal dňa 23.8.2021 na Obec Stará Myjava návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: " SA STARÁ MYJAVA u Kozelkov-VN,TS,NN"SO.ts – kiosková trafostanica,SO.vn – VN prípojka,SO.nn – rozvody NN,SO.zp – zemné práce v katastrálnych územiach Stará Myjava a Poriadie .

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Začatie konania na líniovú stavbu bolo podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom a ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa 23.11.2021.

Obec Stará Myjava ako príslušný určený stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 v spojení s § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdila a prerokovala návrh v zmysle § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia podľa §§ 39 a 39a stavebného zákona vydáva

## ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ STAVBY

### " SA STARÁ MYJAVA u Kozelkov-VN,TS,NN"

SO.ts – kiosková trafostanica

SO.vn – VN prípojka

SO.nn – rozvody NN

SO.zp – zemné práce

v katastrálnom území Stará Myjava a Poriadie tak ,ako je zakreslené vo výkrese :  
SITUÁCIA STAVBY 1EE, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre navrhovateľa.

Druh a účel stavby : § 43a ods.3 písm. i) stavebného zákona - inžinierska stavba , miestne rozvody elektriny , transformačná stanica

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky :

### **SO - VN prípojka**

Na existujúci pod. bod JB linky VN1032, v súčasnosti osadený ÚO 36/1032 nachádzajúci sa na pozemku parc.č. KNE 27167/2 ( KNC 27529/1) v k.ú. Poriadie sa osadí nový ÚO 112/1032 so zvislou montážou pod vodiče, z ktorého bude možné vypínať navrhovanú VN prípojku pre novú TS<sub>0063-010</sub>.

Navrhovaná káblová prípojka z ÚO 112/1032 do novej TS<sub>0063-010</sub> bude realizovaná ako zemná káblová, typ 3 x NA2XS2Y 95RM, dl. cca 1.185m +10m a bude cez pozemky parc.č. KNE 27167/2, KNE 27711, KNE 27712, KNE 27713, KNE 27714, KNE 27715, 27716, KNE 27157/2, KNE 27138/2, KNE 27014, KNE 27013 všetky nachádzajúce sa v KNC 27529/1, KNC 26964/1 v katastrálnom území PORIADIE, ďalej pokračuje VN prípojka v katastri STARÁ MYJAVA cez pozemky KNC 26997/4, KNE 28958 (KNC 28958/2), KNE 29350/2(KNC29350/2), KNE 26875/2 ( KNC 29350/2), KNC 26875/2 kde sa bude nachádzať transformačná stanica .

Prechod navrhovaného prípojkového VN kábla z odbočného podperného bodu JB do káblovej ryhy bude realizovaný uloženým uvedeného zvodového VN kábla do ocelevej chráničky ukotvenej zvisle po pod. bode s presahom do káblovej ryhy, typ 159/4,5mm dl. 4,5m, pričom nad úroveň terénu bude táto presahovať min. 4m.

#### **VN prípojka**

- VN káblová prípojka 3 x NFA2XS2Y 95RM 1.185 + 10 m
- Nový ÚO DRIBO, typ Flc GB s montážou pod vedenie 1 ks

### **SO - Rozvody NN distribučnej siete:**

Z navrhovanej TS<sub>0063-010</sub>, z nového 8 vývodového RH, bude vyvedených 5ks zemných NN káblových vývodov

1. vývod bude realizovaný ako zemný káblový NAYY – J 4 x 240SM, dl. cca 55m s pripojením do preloženej vonkajšej rozpojovacej káblovej skrine VRIS2/200k č. 63.61 osadenej na pôvodnom podpernom bode JB č. 115na pozemku parc.č. KNE 26875/2(KNC 29350/2),pričom pôvodná skriňa VRIS2/200 sa demontuje z pod. bodu č. 111.Prepoj z novej skrine VRIS na pôvodný vodič NN dist. siete vedený aj po pod. bode č. 115 bude realizovaný novým káblom NAYY – J 4 x 70SM, dl. cca 10m, pričom vstup aj vývod do skrine VRIS2/200k bude realizovaný cez oceľovú káblovú chráničku Ø 76mm, čím bude navrhovaný prípojkový NN kábel chránený už z výkopu káblovej ryhy.
2. a 3. vývod budú realizované ako zemná káblová slučka 2 // NAYY – J 4 x 240SM-pozemky

v k.ú. Stará Myjava: KNC 26875/2, KNE 26875/2 ( KNC 29350/2), KNE 29350/1 ( KNC 29350/2), KNE 26875/2 ( KNC 29350/2), KNE 29364/1 ( KNC 29350/2), KNE 29364/2 ( KNC 29350/2), KNE 29350/1(KNC 29350/2) , KNC 29375/13, KNC 29375/30,KNE 29365(KNC29350/2), KNE29366(KNC29350/2),KNC 29375/22

Vývod dĺžky 435m, pričom bude slučkovaní cez navrhované rozpojovacie-prípojkové skrine SR6-63.70 umiestnenej na pozemku KNC29350/5 ,

SR6-63.71 umiestnenej na pozemku KNE 29350/1(KNC 29350/2) pred pozemkom

## KNC 29375/31 a

SR63.72 umiestnenej na pozemkoch parc.č. KNE 29364/1, KNE 29364/2 obe v KNC 29350/2 pred parcelou KNC 29375/27, KNC 29375/30 v k.ú. Stará Myjava

4. a 5. vývod z TS<sub>0063-010</sub> budú realizované opäť ako zemný káblový 2 // NAYY – J 4 x 240SM, dl. cca 190m s pripojením do nových skriň VRIS1/200k č. 63.67 a VRIS2/200k č. 63.68 osadených na pôvodnom pod. bode DB č. 111. Káble budú vedené paralelne z TS<sub>0063-010</sub> až po pôvodný pod. bod DB – 111.

Dotknuté pozemky v k.ú. Stará Myjava: KNC 26875/2, KNE 26875/2( KNC 29350/2), KNE 29350/2( KNC 29350/2), KNE 28958(KNC 28958/2), KNC 26997/4 . Aj tu bude prechod navrhovaných káblov z výkopu káblovej ryhy do káblového dielu navrhovaných VRIS1/200k realizovaný v novej káblovej chráničke, v oceľovej trubke Ø76mm dl. cca 1,5m. Podobne aj navrhované vývody z jednotlivých VRIS1, v podobe kábla NAYY.J 4 x 70SM, dl. cca 10m bude do výšky cca 4 – 6m od zeme vedený v oceľovej káblovej chráničke Ø76mm. Uvedené káblové vývody sa samostatne pripoja na pôvodne závesne NN káble 1 – NFA2X 4x95RN, ukotvené práve na pod. bode DB – 111( pozemok KNC 26997/4 Stará Myjava. )

Z novej skrine VRIS2/200k č. 63.68 pozemok KNC 26997/4 Stará Myjava sa ako druhý zemný káblový vývod vyvedie kábel NN siete typ NAYY – J 4 x 240SM, dl. 150m cez pozemky parc.č. KNC 26997/4 k.ú. Stará Myjava a parc.č. KNC 26964/74 k.ú. Poriadie so zaústením do novej pilierovej rozpojovacej skrine SR4 – 63.73 umiestnenej na pozemku parc.č. KNC 26964/4 k.ú. Poriadie pred pozemkami parc.č. KNE 26996 a KNC 26997/9( nach.v k.ú. Stará Myjava) a ďalej do novej skrine SR6 – 63.74 na pozemku parc.č. KNC 26964/4 k.ú.Poriadie pred pozemkami KNE 26999 a KNC 27529/27 ( nachádzajúce sa v k.ú. Stará Myjava) zemným káblom NAYY – J 4 x 240RM, dl. 120m

Pôvodná vzdušná vodičová, alebo káblová závesná NN sieť vedená po bet. pod. bodoch JB a DB sa na pod. bodoch č. 102( nachádzajúcom sa na pozemku parc.č. KNE 29097 (KNC 28958/2) pred pozemkom KNC 29014/18) v k.ú. Stará Myjava a podp. bode č. 124 nachádzajúci sa na pozemku parc.č. KNC 29397/1v k.ú. Stará Myjava) „rozstrihne“ a osadí sa novými rozpojovacími bodmi v podobe nových vonkajších rozpojovacích istiacich skriň VRIS1/200, č. 63.65 a č. 63.66 na pod. bode JB – 102 a č. 63.69 na pod. bode JB – 124.

**NN distribuční sieť - rozšírenie**

- |                       |                                 |                     |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| • NN káblová sieť     | zemný kábel NAYY – J 4 x 240SM  | 1.295 + 150 + 120 m |
| • Rozpojovacia skriňa | SR6 - 400A                      | 5 ks                |
|                       | VRIS1/200k                      | 3 ks                |
|                       | VRIS1/200                       | 3 ks                |
| • NN zvodíč prepätia  | LVA 280NA                       | 3 sada              |
| • Uzemnenie skriň NN  | Zemná páska FeZn 30x4mm – á 15m | 7 ks                |

**SO – zemné práce pre VN a NN siete:**

Navrhovaný VN kábel bude uložený v káblovej ryhe , s min. krytím 100cm, pričom bude uložený v pieskovom lôžku hrúbky 20cm, mechanicky krytý káblovou doskou a výstražnou energetickou fóliou červenej farby. V prípade križovania uvedeného VN kábla s podzemnými zariadeniami alebo miestnou komunikáciou bude VN kábel uložený v korugovanej chráničke FXKV Ø200mm.

Navrhované NN zemné káble DS budú uložené v káblovej ryhe , s min. krytím 70cm,

pričom bude uložený v pieskovom lôžku hrúbky 15cm, mechanicky krytý káblou doskou a výstražnou energetickou fóliou červenej farby. V prípade križovania s podzemnými zariadeniami alebo miestnou komunikáciou budú NN káble vedené v korugovaných chráničkách FXKV Ø110mm.

Napäťová sústava	:	VN -3 F, 22 000V, AC, 50 Hz, IT NN -3 F + PEN, 230/400V, AC, 50 Hz, TN – C – S
Požadovaný príkon	:	$P_i = 250\text{kW}$
Druh vedenia	:	Zemné izolované
Typ vedenia	:	VN - 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 240RM NN - NAYY – J 4 x 240SM
Ochranné pásma	:	v zmysle Zákona č.251/2012 je vymedzené vzdialenosťou 1 m na každú stranu od okraja kábla uloženého v zemi 2 m na každú stranu od okraja závesného káb. vedenia

### SO -Transformačná stanica TS<sub>0063-010</sub>

pozemok parc.č. KNC 26875/2 k.ú. Stará Myjava

• nová kiosková TS	EH6 s výzbrojou	1 ks
• trafo olejové, A <sub>0</sub> C <sub>k</sub>	TOHn 338/22, 250kVA, 22/0,4kV, 50Hz, A <sub>0</sub> C <sub>k</sub>	1 ks
• VN rozvádzač	RM6, NI - IDI	2 mod.
• NN rozvádzač	RH, 3 x 630A, z 8 vývodmi	1 ks
• Skriňa centr. merania	USM pre 1 x ET	1 ks
• Bleskozvod a uzemnenie	páska FeZn 30x4mm VRIS1/200	95 m 3 ks

Umiestnenie transformačnej stanice:

Transformačná stanica bude na pozemku parc.č.KNC 26875/2 a KNE 26875/2(KNC29350/2). Severozápadná obvodová stena transformačnej stanice bude ležať na priamke, ktorá je predĺžením priamky, ktorá tvorí hranicu pozemkov parc.č. KNC 29341/2 a 29341/1 , pričom západný roh stavby bude ležať v priesečníku tejto predĺženej uvedenej priamky a kružnice so stredom v priesečníku parcel KNE 29350/1 a KNE 26875/2 , s polomerom 2,7m.

Úroveň podlahy transformačnej stanice bude na kóte 454m.n.m , pričom výšková úroveň základovej škáry bude -0,83m od podlahy.

2. Polohopisné a výškopisné umiestnenie stavby bude v súlade s projektovou dokumentáciou overenou v územnom konaní, vypracovanou autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Jánom Londákom ,4977\*SP\*A2

3. Projekt pre stavebné povolenie bude spracovaný v súlade so schválenou dokumentáciou pre územné rozhodnutie so zapracovaním pripomienok dotknutých orgánov a záväzných podmienok tohto rozhodnutia.

4. Projekt stavby musí spĺňať príslušné technické normy a príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z.

5 .Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania :

**5.1.Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy odpadového hospodárstva –záväzné stanovisko pod zn. OU-MY-OSZP-2020/000847-002 zo dňa 31.8.2020 \***

S umiestnením stavby „SA STARÁ MYJAVA u Kozelkov VN. TS. NN“ podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme za nasledovných podmienok:

1. Pred kolaudáciou stav by stavebník vydokladuje tunajšiemu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zhodnotenie. resp. zneškodnenie odpadov prostredníctvom oprávnených subjektov na nakladanie s odpadmi, ktoré v /nikli pri realizácii stavby, a to evidenčným listom odpadu, vážnymi lístkami, faktúrami, príjmovými dokladmi v súlade s týmto vyjadrením.

2. Pred kolaudáciou stavebník požiadava o vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstvu k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. I písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

Súčasne upozorňujeme na plnenie povinností vyplývajúcich z platnej legislativy na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva, a to najmä:

- plnenie povinností držiteľa odpadov podľa § 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, a to najmä správne zařadiť\* odpad podľa Katalógu odpadov, zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov, odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom stavebného odpadu je stavebník, pre ktorého sa stavebné práce vykonávajú:

\*zabezpečenie spracovania odpadu v /mysle hierarchie odpadového hospodárstvo, a to jeho prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opakované použitie inému.

- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie, odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému.

-zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu. odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému.

- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie:

- na nakladanie s odpadmi kategórie O potrebuje mať dodávateľ stavby registráciu podľa § 98 zákona o odpadoch vydanú orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva v sídle stavebnej firmy;

- ak bude pôvodca odpadu, držiteľ odpadu alebo vlastník pozemku vykonávať akúkoľvek činnosť podliehajúcu udeleniu súhlasu podľa § 97 ods. I písm. a) x) zákona o odpadoch, je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správ v odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu napr.:

- v prípade skladovania výkopovej zeminy (dočasné uloženie odpadu) mimo staveniska pred jej využitím na zasyrové práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miesto vzniku výkopovej zeminy je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm.v) zákona o odpadoch na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu. Príslušným orgánom na vydanie súhlasu je okresný úrad v sídle kraja Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

## **5.2.Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie Trenčín-orgán ochrany prírody a krajiny- záväzné stanovisko zo dňa 10.6.2021 pod zn. OU-MY-OSZP1-2021/000513-004**

Umiestnením stavby „SA STARÁ MYJAVA U Kozelkov - VN, TS,NN“ sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v ZNP a z tohto dôvodu v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z. z. určujeme nasledovné podmienky vykonávania činnosti na odvrátenie nepriaznivých účinkov stavebnej činnosti potrebné na zabezpečenie záujmov ochrany prírody a krajiny, ktoré požadujeme zahrnúť do povoľujúceho rozhodnutia stavby:

1.Každý je pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. V prípade výskytu chránených druhov živočíchov, rastlín

a skamenelín informovať orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny bezodkladne a zabezpečiť ich ochranu pokynov konajúceho orgánu ochrany prírody a krajiny.

2.Každý, kto vykonáva činnosť, v súvislosti s ktorou môže dôjsť k úniku invázných ncpôvodných druhov uvedených v národnom zozname do životného prostredia alebo šíreniu týchto invázných druhov v životnom prostredí, je povinný prijať opatrenia na zamedzenie takéhoto úniku alebo šírenia.

3.Stavebník zabezpečí počas realizácie stavby

3.1. Ochranu zachovaných drevín rastúcich mimo lesa na stavebnom pozemku a s ním susediacom

Pred poškodením a zničením v súlade s STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie :

-ochranu koreňového priestoru pred zhutnením vo vzdialenosti min 2,5 m od kmeňa - chránený koreňový priestor,

-v prípade výkopov v chránenom koreňovom priestore - 2,5 m od päta kmeňa dreviny - tieto realizovať bezvýkopovou technológiou,

-v prípade výkopov v koreňovom priestore vo vzdialenosti väčšej ako 2,5 m od päty kmeňa dreviny tieto

realizovať ručne, korene rezať a ošetriť,

-ochranu kmeňa pred mechanickým poškodením debnením alebo prenosným zastabilizovaným

oplotením do výšky min 2 m bez poškodenia stromu a nesmie sa umiestniť bezprostredne na koreňové nábehy,

-ochranu koruny vyviazaním konárov, bez orezu konárov,

3.2. opatrenia na ochranu chránených druhov živočíchov

-realizácia stavby mimo hniezdneho obdobia vtákov, ktorým je obdobie 17. február - 30. august,

-výkop ryhy pre uloženie kábla bude zabezpečený voči prístupu živočíchov, pre ktoré môže fungovať ako zemná pasca,

3.3 opatrenia na ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov

-na vyrovnávanie stavebného pozemku po ukončení stavby prioritne použiť zeminu z miesta výkopov bez obsahu invázných druhov rastlín z dôvodu ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov pred šírením nepôvodných invázných rastlinných druhov,

- na uvedenie pozemkov do pôvodného stavu, teda úpravu nezastavanej a zastavanej časti stavebného pozemku budú použité iba geograficky pôvodné druhy rastlín; v žiadnom prípade nebudú použité nepôvodné invázne druhy rastlín a splaňujúce druhy rastlín do Prílohy č. 1

Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam invázných nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy SR a zaradené do Zoznamu nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Únie,

--v prípade výskytu invázných rastlín na dotknutých pozemkoch tieto navrhovateľ odstráni v súlade s § 3 ods. a 2 z. č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Prílohou č. 2 vyhlášky MZP SR č. č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov,

3.4. opatrenia na odstraňovanie nepôvodných invázných druhov rastlín po ukončení stavby

- monitoring výskytu invázných druhov rastlín v priebehu dvoch vegetačných sezón a zaslanie jeho výsledku konajúcemu orgánu ochrany prírody a krajiny,
- zabezpečenie trvalého odstránenia invázných rastlín resp. zamedzenie ich šírenia v súlade § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 150/2019 Z. z. a vyhláškou MZP SR č. 450/2019 Z. z.

4. Stavebník všetky opatrenia uvedené v bodoch č. 1. až 3. zahrnie do projektovej dokumentácie stavby predloženej v stavebnom konaní.

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, vyjadruje týmto súhlas s návrhom projektovej dokumentácie „SASTARÁ MYJAVA U Kozelkov - VN, TS, NN“ v k. ú. Poriadie a v k. ú. Stará Myjava “ iba za podmienky dodržania vyššie uvedených povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny.

#### UPOZORNENIE:

V prípade, že v súvislosti s realizáciou stavby a jej stavebných objektov by bolo nevyhnutné uskutočniť výrub drevín rastúcich mimo lesa, stavebník je povinný postupovať v súlade s ustanovením § 47 a § 17 vyhlášky MZP SR č. 24/2003 Z. z. . ktorou sa vykonáva zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

V prípade, že v súvislosti s realizáciou stavby by bolo nutné použiť na výsadbu nepôvodné druhy rastlín, stavebník je povinný postupovať v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

V prípade, že v súvislosti s realizáciou stavby by bolo nutné uskutočniť vjazd a státie motorových vozidiel do územia Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, táto činnosť je zakázaná podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona. Stavebník je povinný zabezpečiť právoplatnú výnimku z uvedeného zákazu pred vykonaním činnosti vydanú príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny - Okresný úrad Trenčín v sídle kraja.

Podľa § 103 ods. 5 zákona orgán verejnej správy, ktorý vedie konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny , môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborne stanovisko alebo stanovisko, ak sa podľa zákona vyžadujú.

Podľa § 103 ods. 6 orgán verejnej správy môže schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť plán alebo projekt, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe záväzného stanoviska, v ktorom orgán ochrany prírody vyjadrí súhlas s návrhom plánu, projektu, ak sa vydanie záväzného stanoviska podľa zákona vyžaduje a v prípade projektu, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe vydaného súhlasu alebo povolenej výnimky zo zákazu, ak sa podľa zákona vyžadujú.

Toto záväzné stanovisko nenahrádza záväzné stanovisko alebo súhlas podľa iných ustanovení

zákona, považuje sa za záväzné stanovisko podľa § 103 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v ZNP a orgán verejnej správy príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 zákona je jeho obsahom viazaný (§ 9 ods. 4 zákona).

### **5.3.Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej vodnej správy – vyjadrenie pod zn. OU-MY-OSZP-2020/000911-002 zo dňa 25.9.2020**

Z hľadiska ochrany vodných pomerov je možné predkladanú stavbu uskutočniť za nasledovných podmienok:

1. Pri výstavbe, prevádzke a skladovaní zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami podľa §39 vodného zákona a podľa Vyhlášky MŽP SR č.200/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

### **5.4.Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany ovzdušia – vyjadrenie pod zn. OU-MY-OSZP-2020/000874-002 zo dňa 25.8.2020**

Upozorňujeme, že pri realizácii stavby môže dôjsť k dočasnému zvýšeniu prašnosti prostredia pri stavebných prácach a to najmä pri výkopových prácach, manipulácii so zeminou a pohybom mechanizmov v dôsledku čoho je potrebné z. hľadiska ochrany ovzdušia zabezpečiť dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov limitujúcich tuhé znečisťujúce látky a to hlavne:

- počas prepravy prašných materiálov musí byť prepravovaný materiál zakrytý, ak nie je prašnosť obmedzená dostatočnou vlhkosťou prepravovaného materiálu.
- dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania.
- pri skladovaní a skládkovaní prašných materiálov je potrebné vykonať opatrenia, ako napríklad zakryť povrch skladovaných a skládkovaných prašných materiálov, udržiavať potrebnú vlhkosť povrchu uskladnených prašných materiálov.

### **5.5.Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor –vyjadrenie pod zn. OU-NM-PLO-2021/002599-002 zo dňa 18.2.2021**

- Z predložených grafických podkladov vyplýva, že trasa navrhovaných vedení je situovaná v zastavanom i mimo zastavaného územia obce, na poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkoch v k. ú. Stará Myjava a k. ú. Poriadie.
- Podľa predloženého zákresu trasy si výkopové práce spojené s uložením zemnej VN prípojky ( SO.vn ) a NN distribučnej siete ( SO.nn) vyžadujú záber poľnohospodárskej pôdy na pozemku parcely registra CKN č. 27529/1 - orná pôda v k. ú. Poriadie ( podľa stavu EKN sa jedná o pozemky parcel EKN č. 27167/2, č. 27711, č. 27712, č. 27713, č. 27714, č. 27715, č. 27716 a č. 27157/2 ) po dobu kratšiu ako 1 rok. V tomto prípade, je investor stavby povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy - § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“ ). Náležitosti, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako 1 rok sú uvedené v § 18 ods. 2 zákona.
- Na základe vyššie uvedeného tunajší úrad nemá námietky voči vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby a následne i stavebného povolenia na predmetnú stavbu.
- Vyššie uvedenú povinnosť žiadame zahrnúť do podmienok stavebného povolenia .



- V prípade ak sa výkopové práce budú realizovať viac ako 1 rok je potrebné požiadať tunajší úrad pred vydaním stavebného povolenia o vydanie rozhodnutia o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa §17 zákona.

### **5.6.Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor –vyjadrenie pod zn. OU-NM-PLO-2021/002599-003 zo dňa 19.2.2021**

Správny orgán odbor podľa § 56 ods. 1 c) v spojení s ust. § u 60 ods. 2 písm. d) zákona NR SR č. 326/2005 Z.z. o lesoch vydáva toto záväzné stanovisko:

podľa § 10 odsek 2 zákona o lesoch súhlasí s umiestnením stavby „SA STARÁ MYJAVA u Kozelkov“ v ochrannom pásme lesných pozemkov v p. C KN 29350/1, 29350/2 (E KN č. 26875/2, 28958 a 26964/4 ) v k. ú. Stará Myjava za týchto podmienok:

1. Nenarušovať lesnú prevádzku
2. Počas výstavby na lesných pozemkoch dodržiavať príslušne protipožiarne zásady
3. Pri stavebných prácach nebudú ohrozované ani obmedzované práva vlastníkov a obhospodarovateľov okolitých lesných pozemkov, pričom susedne lesné pozemky nebudú používané ako prípadná skládka stavebného materiálu
4. Obhospodarovateľ susedných lesných pozemkov nezodpovedá za škody vzniknuté neúmyselným pádom stromov, ich častí, pádom kamenia, zosuvom zeminy a snehu z lesného pozemku.
5. Pri stavbe v ochrannom pásme lesa nenarušiť stabilitu hranice lesných pozemkov a nepoškodiť lesný porast, vrátane koreňových systémov stromov, zemnými prácami, terénnymi úpravami a stavebnými prácami, ktoré budú realizované v súvislosti so stavbou. Uvedené práce vykonávať výlučne na pozemku stavebníka.
6. Podľa § 33 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v neskl. znení vlastníka nehnuteľnosti alebo investor stavby a zariadenia je povinný vykonať opatrenia, ktorými zabezpečí nehnuteľnosť, stavbu alebo zariadenie pred škodami, ktoré by mohlo spôsobiť najmä zosúvanie pôdy, padanie kameňov, stromov a lavín z lesných pozemkov. Rozsah a spôsob týchto zabezpečovacích opatrení určí podľa osobitného predpisu príslušný orgán štátnej správy po dohode s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva alebo podľa podmienok jeho súhlasu. Vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa je povinný umožniť vykonanie týchto opatrení. Ak zaistenie bezpečnosti osôb a majetku vyžaduje aj zmenu v spôsobe hospodárenia na lesných pozemkoch, orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže rozhodnúť o ďalších opatreniach.

### **5.7.Krajský pamiatkový úrad, Trenčín –záväzné stanovisko číslo KPUTN-2020/17017-4-/72846/NIP zo dňa 14.9.2020**

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje

informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona . Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade s §44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods.4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť , ak nedošlo k jeho použitiu na účel , na ktorý je určené.

### **5.8.Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Odbor poriadkovej a dopravnej polície, Okresný dopravný inšpektorát Nové Mesto nad Váhom –záväzné stanovisko pod číslom ORPZ-NM-ODI1-315-001/2020-ING zo dňa 1.12.2020**

S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre uvedenú stavbu D1 **súhlasí** za dodržania nasledovných podmienok, ktoré je nutné zapracovať v ďalšom stupni **PD** pre realizáciu stavby:

- V technických výkresoch vykresliť jednotlivé trasy s uvedením vzdialenostných údajov výkopov od dotknutých ciest II.a III. triedy, miestnych a účelových komunikácií a chodníkov,
- Navrhnuť organizáciu výstavby spolu s návrhom organizácie dopravy pre vyznačenie dopravných obmedzení počas realizácie stavby na dotknutých cestách, miestnych a účelových komunikáciách a chodníkoch (návrh použitia prenosného DZ),
- Uvedený návrh prenosného DZ je potrebné rozdeliť do jednotlivých etáp v technickej správe ako aj v technických výkresoch, v ktorých je nutné zakresliť aj jestvujúce trvalé DZ a toto farebne odlíšiť od navrhovaného prenosného DZ,
- Prenosné zvislé DZ navrhnuť v základnom rozmere, v reflexnom vyhotovení a v súlade s Vyhláškou MV SR č.9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon o cestnej premávke v platnom znení, v súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách a podľa TP č.6/2013 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest,
- Projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby je nutné v rozpracovanosti osobne prekonzultovať na ODI OR PZ v Novom Meste nad Váhom za účasti spracovateľa – projektanta (z odboru dopravy) a zástupcu zhotoviteľa stavby a následne doplnenú a upravenú PD (2x) pre realizáciu so zapracovanými podmienkami spolu s návrhom prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení predložiť D1 na záväzné stanovisko.

### **5.9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Nové Mesto nad Váhom – stanovisko pod zn. ORHZ-NM1-462-001/2020**

S riešením protipožiarnej bezpečnosti súhlasíme bez pripomienok . Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č.50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s projektovou dokumentáciou stavby ho požadujeme predložiť pri kolaudačnom konaní.

### **5.10.Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava –stanovisko k projektovej dokumentácii zo dňa 19.4.2022**

1.SO TS Kiosková TS 0063-010:

Navrhovaná TS 0063-010 bude v kioskovom prevedení typu EH6 s vnútorným ovládaním, VN rozvádzač RM6, typ NE-IDI (KKT), transformátor 250kVA, 8 vývodový N N rozvádzač.

## 2.SO VN - VN káblové rozvody:

Navrhovaná káblová prípojka z VN 1032 cez UO 112/1032 do novej TS 0063-010 sa bude realizovať káblom 3xNA2XS2Y 1x95 celková dĺžka 1185m.

V koridore VN káblového vedenia v spoločnej ryhe sa priloží trubka HDPE 40 - červenej farby s označením ZSDIS. V mieste križovania trubky s komunikáciou budú použité 1D markéry.

## 3.SO NN - NN káblové rozvody:

Z novej kioskovej transformačnej stanice sa vyvedú nové NN káble v smeroch:

Vývod č. 1 káblom NAYY - J 4x240 ktorý bude napájať novú skriňu VRIS 63-61 na podpernom bode 115.

Vývod číslo 2 a 3 káblom 2xNAYY - J 4x240 ktoré budú napájať skrine SR 63-70 a 63-71,63-72 do VRIS 1 63-75,

Vývod číslo 4 a 5 káblom 2xNAYY - J 4x240 ktoré budú napájať skrine VRIS 1 63-67 a VRIS2 63-68 na podpernom bode číslo 111. Zo skrine VRIS2 63-68 sa bude pokračovať zemným káblom NAYY-J4x240 do skrine SR 63-73 a SR 63-74.

4.Požiadavky na odstávky požadujeme predložiť v dostatočnom časovom predstihu t.j. 25 dní pred požadovanou odstávkou.

5.Stavba elektroenergetických zariadení tvoriacich súčasť distribučného rozvodu musí byť zrealizovaná materiálmi a dodávkami, ktoré sú schválené a zavedené v katalógu výrobkov Západoslovenská distribučná a.s.

6.Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie ( oboznámenie ) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

7.Značku a dátum týchto technických podmienok požadujeme uviesť pri rozhodnutiach stavebného úradu. CD 28232/2022.

8.Platnosť tohto stanoviska je 12 mesiacov od dátumu vystavenia

## **5.11. Slovak Telekom a.s. Bratislava – vyjadrenie pod číslom 6612135089 zo dňa 23.11.2021**

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska.

Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom

zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:

Alexander Kollár, alexander.kollar@telekom.sk, +421 34 6512211

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupným bodom k nej.

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák Telekom,a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Hradil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

#### **5.12.Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Bratislava – vyjadrenie pod zn. 31393/2020/BK zo dňa 3.9.2020**

- Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu, vrátane jeho pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody( Ďalej len DDV)(J. Zelenák,0902960717)
- Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich ochranné pásma vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

- V trase vodovodu, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
- Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu je potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na webovej stránke [www.bvsas.sk](http://www.bvsas.sk) alebo kontaktných centrách)
- K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite
- Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 736005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov
- Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklapy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy jestvujúce objekty a pod.. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV
- Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV
- Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.
- K objednávke je nutné priložiť informatívny zákres GIS BVS, ktorý je v prílohe vyjadrenia
- Vyjadrenie je platné do 3.9.2022

### **5.13. Obec Stará Myjava- stanovisko –výnimka z cestného ochranného pásma pod číslom OcU-SM/362-001/2020 zo dňa 18.8.2020**

- Križovanie miestnych komunikácií bude prevedené pretláčaním bez zásahu do konštrukcie vozovky, kolmo na os uvedených komunikácií v minimálnej hĺbke 1,2m pod niveletou vozovky
- Vedenie navrhované ukladať v súbehu s MK bude uložené mimo teleso cesty
- Investor min. 30dní pred zahájením prác požiada tunajší správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie
- Vybudovaná stavba nesmie brániť odvodňovaniu miestnej komunikácie.
- V zmysle § 11 cestného zákona žiadateľ na vlastné náklady odstráni objekty kedykoľvek, ak to bude vyžadovať spoločenský záujem.
- Toto stanovisko nenahrádza iné povolenia podľa iných právnych predpisov a noriem.

### **5.14. Obec Poriadie- stanovisko pod číslom OcU-SM/362-001/2020 zo dňa 18.8.2020**

Výnimka zo zákazu obmedzenia činnosti v ochrannom pásme miestnej komunikácie pri umiestnení líniovej stavby „SA STARÁ MYJAVA u Kozelkov - VN, TS, NN“ v k. ú. Poriadie za týchto podmienok :

1. Umiestnenie stavby „SA STARÁ MYJAVA u Kozelkov - VN, TS, NN“<sup>41</sup> bude podľa

predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Jánom Londákom, EP Servis s. r. o., Hlinická 14, 907 01 Myjava.

2. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude upravená tak, aby vedenie VN a NN popri miestnej komunikácii bolo uložené v ryhe hlbokoj 1500 mm.
3. Toto povolenie nenahrádza iné povolenia podľa iných právnych predpisov a noriem.

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov sa na povolenia výnimky z cestného ochranného pásma nevzťahujú všeobecné právne predpisy o správnom konaní.

6. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :

Zo strany účastníkov konania neboli vznesené pripomienky a námietky.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť, pokiaľ v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

### **Odôvodnenie**

Navrhovateľ podal dňa 23.8.2021 na stavebný úrad obce Stará Myjava návrh na územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „SA STARÁ MYJAVA u Kozelkov - VN, TS, NN“ v katastrálnom území Stará Myjava a Poriadie.

S podaným návrhom na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby bolo stavebnému úradu predložené splnomocnenie ,v ktorom navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO : 36 361 518 splnomocnil zastupovaním poverenú osobu Rastislava Tatára, bytom Pažického 405/1, Myjava v zastúpení Ing. Zuzana Zlochová , Rovensko 15, 905 01 Senica.

Podľa §117 ods.1 stavebného zákona stavebným úradom je obec. Pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy.

V zmysle §119 ods.1 stavebného zákona ak ide o stavbu alebo opatrenie, ktoré sa má uskutočniť v územnom obvode dvoch alebo viacerých stavebných úradov, určí príslušný stavebný úrad krajský stavebný úrad.

Vzhľadom nato, že predmetná stavba je navrhnutá v dvoch katastrálnych územiach , v zmysle §119 ods. 1 určil Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky dňa 13.8.2020 pod číslom OU-TN-OVBP2-2020/025906-002 stavebný úrad na územné konanie a vydanie územného rozhodnutia, na stavebné konanie a vydanie stavebného povolenia a na kolaudačné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu SA Stará Myjava U Kozelkov – VN,TS,NN stavebný úrad Obec Stará Myjava.

Uvedená stavba je v zmysle § 43a ods. 3) písm. i) stavebného zákona zaradená medzi inžinierske stavby - diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice, televízne káblové rozvody.

Podľa § 38 stavebného zákona ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.

Podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám“ použitým v spojení „vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich“ sa podľa povahy prípadu rozumie

- a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu,

- b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou, <sup>13a)</sup>
- c) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov, <sup>13b)</sup>
- d) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu. <sup>13c)</sup>

Poznámka 13b) k § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona - Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.09.2012 zrušil zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákonom č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol novelizovaný aj stavebný zákon – a to práve poznámka pod čiarou k odkazu 13b) k § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona (právo vyplývajúce z iných právnych predpisov). Z uvedenej novely vyplýva, že oprávnenia vyplývajúce zo zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov (dnes v platnosti zákon č. 251/2012 Z.z.) postačujú na preukázanie iného práva mimo zastavaného územia obce k pozemku v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona.

Podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takého rozhodnutia.

Navrhovateľ ako držiteľ povolenia v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďuje na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce Stará Myjava a obce Poriadie v časti vymedzeného územia stavbu s názvom „SA Stará Myjava u Kozelkov - VN, TS, NN“, ktorá je elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie distribučnej sústavy v zmysle § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle § 11 ods. 8) zákona č. 251/2012 Z.z. povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa § 11 ods. 1) zákona č. 251/2012 Z.z. 1 sú vecnými bremenami spojenými s vlastníctvom nehnuteľnosti. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je oprávnený podať držiteľ povolenia.

V zmysle § 11 ods. 9) zákona č. 251/2012 Z.z. vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu; náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia, okrem výmery, za ktorú vlastníkovi patrí primeraná jednorazová náhrada podľa odseku 12.

V zmysle § 11 ods. 10) zákona č. 251/2012 Z.z. nárok na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena možno uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa vlastník nehnuteľnosti o uplatnení zákonného vecného



bremena držiteľom povolenia dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia a pri zákonných vecných bremenách podľa odseku 1 písm. f) a g) odo dňa vykonania zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena držiteľom povolenia zaniká. Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníčkovi nehnuteľnosti vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ povolenia a vlastníč nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.

V zmysle § 11 ods. 12) zákona č. 251/2012 Z.z. za nútené obmedzenie vlastníka pozemku v užívaní pozemku v ochrannom pásme podľa § 43, § 79, § 87 a v bezpečnostnom pásme podľa § 80 zriadených po 1. septembri 2012 je držiteľ povolenia povinný vyplatiť vlastníčkovi pozemku primeranú jednorazovú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia obvyklého užívania pozemku. Nárok na primeranú jednorazovú náhradu si musí vlastníč pozemku uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o nútenom obmedzení užívania pozemku dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa núteného obmedzenia užívania pozemku, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu zanikne. Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníčkovi pozemku vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ povolenia a vlastníč pozemku na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.

V zmysle ust. § 38 stavebného zákona vyplýva, že ak navrhovateľ má k pozemkom iné právo v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona, nie je potrebné, aby v územnom konaní preukazoval súhlas vlastníka pozemku (z hľadiska stavebného zákona), nakoľko podľa zákona o energetike koná vo verejnom záujme a oprávnenia mu vyplývajú priamo zo zákona a to na pozemky mimo zastavaného územia obce Stará Myjava a Poriadie.

Stavebný úrad po doplnení podania v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 20.10.2021 pod č.j.: SOÚ 71,O/2022St.My.. oznámil začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo, súčasne nariadil na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Dňa 23.11.2021 sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Podľa § 35 ods. 3 stavebného zákona ak predložený návrh neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby alebo iného opatrenia v území ([§ 32](#)), najmä vplyvov na životné prostredie, vyzve stavebný úrad navrhovateľa, aby návrh v primeranej lehote doplnil potrebnými údajmi alebo podkladmi, a upozorní ho, že inak územné konanie zastaví. Ak navrhovateľ nedoplní návrh na vydanie územného rozhodnutia požadovaným spôsobom v určenej lehote, stavebný úrad územné konanie zastaví.

Keďže návrh na územné rozhodnutie neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej líniovej stavby, stavebný úrad pri ústnom pojednávaní vyzval stavebníka na doplnenie záv. stanovísk dotknutých orgánov RUVZ TN, KPU TN, ZsDis a.s.a splnenia podmienky záv. stanoviska vydaného obcou Poriadie zo dňa 10.6.2021.

Dňa 9.12.2021, 21.1.2022 a 20.5.2022 horeuvedený navrhovateľ doručil doplnenia podania o chýbajúce podklady k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

K vydaniu územného rozhodnutia boli použité tieto stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí :

- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy odpadového hospodárstva –záväzné stanovisko pod zn. OU-MY-OSZP-2020/000847-002 zo dňa 31.8.2020
- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie –úsek ochrany prírody a krajiny- záväzné stanovisko zo dňa 10.6.2021 pod číslom OU-MY-OSZP-2021/000513-004.
- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej vodnej správy – vyjadrenie pod zn. OU-MY-OSZP-2020/000911-002 zo dňa 25.9.2020
- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany ovzdušia – vyjadrenie pod zn. OU-MY-OSZP-2020/000874-002 zo dňa 25.8.2020
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor –vyjadrenie pod zn. OU-NM-PLO-2021/002599-002 zo dňa 18.2.2021
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor –stanovisko pod zn. OU-NM-PLO-2021/002599-003 zo dňa 19.2.2021
- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín, Oddelenie telekomunikačných služieb - vyjadrenie zo dňa 16.2.2021 pod č. CPTN-OTS-2021/004334-004.
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava - vyjadrenie zo dňa 10.2.2021 pod č. ASM – 80 –228/2021.
- Krajský pamiatkový úrad, Trenčín –záväzné stanovisko číslo KPUTN-2020/17017-4/72846/NIP
- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Odbor poriadkovej a dopravnej polície, Okresný dopravný inšpektorát Nové Mesto nad Váhom –záväzné stanovisko pod číslom ORPZ-NM-ODI1-315-001/2020-ING zo dňa 1.12.2020
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Nové Mesto nad Váhom – stanovisko pod zn. ORHZ-NM1-490-001/2020
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, záväzné stanovisko zo dňa 7.1.2022 pod č.: RUVZ/2022/00118-003
- Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava –stanovisko k projektovej dokumentácii zo dňa 9.11.2020pod zn. CD64007/2020, stanovisko zo dňa 19.4.2022 pod zn. CD28232/2022
- Slovak Telekom a.s. Bratislava – vyjadrenie pod číslom 6612104160 zo dňa 16.2.2021, vyjadrenie zo dňa 23.11.2021 pod číslom 6612135089
- Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Bratislava – vyjadrenie pod zn. 31393/2020/BK zo dňa 3.9.2020
- O2Slovakia s.r.o. Bratislava- vyjadrenie zo dňa 18.2.2021
- Obec Stará Myjava- záväzné stanovisko pod číslom OcU-SM/372-002/2021 zo dňa 11.10.2021, záv.stanovisko podľa Zákona č.369/1990 zo dňa 11.10.2021 pod číslom OcU-SM/373-002/2021
- Obec Poriadie záväzné stanovisko-výnimka z cestného ochranného pásma zo dňa 10.6.2021 pod číslom OcU-POR/184-001/2021 , záv.stanovisko podľa Zákona č.369/1990 zo dňa 10.6.2021 pod číslom OcU-POR/184-001/2021
- HYDROMELIORÁCIE š.p. Bratislava- vyjadrenie zo dňa 11.8.2020 pod číslom 4439-2/120/2020

Ich stanoviská boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol uhradený podľa V. časti, položky č. 59 písm. a) bodu 2. zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote 300 €.

## Poučenie

Podľa § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Obec Stará Myjava, 907 01 Stará Myjava 145 Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

**Pavol Kováč**  
starosta

Príloha pre navrhovateľa : 1 x overené zadanie stavby, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

### Doručuje sa:

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení Rastislav Tatár, Pažického 405/1, 907 01 Myjava v zastúpení Ing. Zuzana Zlochová, Rovensko 15, 905 01 Senica
2. Obec Stará Myjava, Pavol Kováč starosta obce
3. Obec Poriadie ,Mgr. Martin Pražienka – starosta obce
4. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava - úsek ŠSOH, úsek ŠSOPaK, ŠVS
5. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
6. Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. BVS a.s. Bratislava , Prešovská 48, 82646 Bratislava
8. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
10. OR hasičského a záchranného zboru, Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
11. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru - Odbor poriadkovej a dopravnej polície, Okresný dopravný inšpektorát, Bzinská 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
12. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a bude vyvesené po dobu 15 dní na verejnej tabuli obce Stará Myjava a webovej stránke obce Stará Myjava a na verejnej tabuli Obce Poriadie a webovej stránke obce Poriadie . Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa .....

Zvesené dňa.....

Odtlačok pečiatky  
a podpis oprávnenej osoby

