

# Obec Stará Myjava

---

Oddelenie - Spoločná obecná úradovňa.

č.j.: SOÚ 71,O/2021 St.My.  
Vybavuje : Ing.A.Pančiaková

Stará Myjava,dňa 20.10.2021

## Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

podľa § 36 ods. 4 zákona č.50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení  
neskorších predpisov –  
**verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby.**

Navrhovateľ : **Západoslovenská distribučná , a.s.**

Sídlo: **Čulenova 6  
816 47 Bratislava**

IČO: **36 361 518**

v zastúpení : **Rastislav Tatár, Pažického 405/1, 90701 Stará Myjava**

v zastúpení: **Ing. Zuzana Zlochová, Rovensko 15, 905 01 Senica**

podal dňa 23.8.2021 na Obec Stará Myjava návrh na vydanie územného rozhodnutia  
o umiestnení líniovej stavby

### " SA STARÁ MYJAVA u Kozelkov-VN,TS,NN"

SO.ts – kiosková trafostanica

SO.vn – VN prípojka

SO.nn – rozvody NN

SO.zp – zemné práce

v katastrálnych územiach **Stará Myjava a Poriadie**

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Popis umiestnenia stavby :

Samotná PD rieši novú zemnú káblovú VN prípojku z VN1032 pre novú kioskovú transformáciu stanicu TS<sub>0063-010</sub> a rozšírenie o novú zemnú káblovú distribučnú NN sieť v danej lokalite so zameraním sa na navrhovanú výstavbu piatich rodinných domov.

### SO - VN prípojka

Na existujúci pod. bod JB linky VN1032, v súčasnosti osadený ÚO 36/1032 nachádzajúci sa na pozemku parc.č. KNC 27167/2 v k.ú. Poriadie sa osadí nový ÚO 112/1032 so zvislou montážou pod vodiče, z ktorého bude možné vypínať navrhovanú VN prípojku pre novú TS<sub>0063-010</sub>.

Navrhovaná káblová prípojka z ÚO 112/1032 do novej TS<sub>0063-010</sub> bude realizovaná ako zemná káblová, typ 3 x NA2XS2Y 95RM, dl. cca 1.110m +10m a bude cez pozemky parc.č. KNE 27167/2, KNE 27711, KNE 27712, KNE 27713, KNE 27714, KNE 27715, 27716, KNE 27157/2, KNE 27138/2, KNE 27014, KNE 27013 všetky nachádzajúce sa

v KNC 27529/1, KNC 26964/1 v katastrálnom území PORIADIE, ďalej pokračuje VN prípojka v katastri STARÁ MYJAVA cez pozemky KNE 26965(KNC 26997/10), KNE 26964/4 (KNC 29350/2), KNE 28958 (KNC 28958/2), KNE 29350/2(KNC29350/2), KNE 26875/2 v KNC 29350/2, KNC 26875/2 kde sa bude nachádzať transformačná stanica

Prechod navrhovaného prípojkového VN kábla z odbočného podperného bodu JB do káblovej ryhy bude realizovaný uloženým uvedeného zvodového VN kábla do ocelevej chráničky ukotvanej zvisle po pod. bode s presahom do káblovej ryhy, typ □159/4,5mm dl. 4,5m, pričom nad úroveň terénu bude táto presahovať min. 4m.

### SO - Rozvody NN distribučnej siete:

Z navrhovanej TS<sub>0063-010</sub>, z nového 8 vývodového RH, bude vyvedených 5ks zemných NN káblových vývodov

1. vývod bude realizovaný ako zemný káblový NAYY – J 4 x 240SM, dl. cca 55m s pripojením do preloženej vonkajšej rozpojovacej káblovej skrine VRIS2/200k č. 63.61 osadenej na pôvodnom podpernom bode JB č. 115na pozemku parc.č. KNE 26875/2(KNC 29350/2). Pričom pôvodná skriňa VRIS2/200 sa demontuje z pod. bodu č. 111.Prepoj z novej skrine VRIS na pôvodný vodič NN dist. siete vedený aj po pod. bode č. 115 bude realizovaný novým káblom NAYY – J 4 x 70SM, dl. cca 10m, pričom vstup aj vývod do skrine VRIS2/200k bude realizovaný cez oceleovú káblóvú chráničku Ø 76mm, čím bude navrhovaný prípojkový NN kábel chránený už z výkopu káblovej ryhy.

2. a 3. vývod budú realizované ako zemná káblóvú slučka 2 // NAYY – J 4 x 240SM- pozemky

v k.ú. Stará Myjava: KNE 26875/2 (KNC 29350/2), KNE 29350/1 (KNC 29350/2), KNE 29345 (KNC 29350/2), KNE 26875/2 (KNC 29350/2), KNE 29364/1 (KNC 29350/2), KNE 29364/2 (KNC 29350/2)

dĺžky cca 435m, pričom bude slučkovaní cez navrhované rozpojovacio-pripojkové skrine SR6-63.70 umiestnenej na pozemku KNE 29345(KNC 29350/2) ,

SR6-63.71 umiestnenej na pozemku KNE 29350/1(KNC 29350/2) pred pozemkom KNC 29375/31 a

SR63.72 umiestnenej na pozemkoch parc.č. KNE 29364/1, KNE 29364/2 obe v KNC 29350/2 pred parcelou KNC 29375/27, KNC 29375/30 v k.ú. Stará Myjava

4. a 5. vývod z TS<sub>0063-010</sub> budú realizované opäť ako zemný káblóvú 2 // NAYY – J 4 x 240SM, dl. cca 190m s pripojením do nových skriň VRIS1/200k č. 63.67 a VRIS2/200k č. 63.68 osadených na pôvodnom pod. bode DB č. 111. Káble budú vedené paralelne z TS<sub>0063-010</sub> až po pôvodný pod. bod DB – 111.

Dotknuté pozemky v k.ú. Stará Myjava: KNC 26875/2, KNE 26875/2(KNC 29350/2), KNE 29350/2(KNC 29350/2), KNE 28958(KNC 28958/2), KNE 26964/4(KNC 29350/2), KNE 26965(KNC 26997/10) . Aj tu bude prechod navrhovaných káblov z výkopu káblóvej ryhy do káblóvého dielu navrhovaných VRIS1/200k realizovaný v novej káblóvej chráničke, v oceleovej trubke Ø76mm dl. cca 1,5m. Podobne aj navrhované vývody z jednotlivých VRIS1, v podobe kábla NAYY.J 4 x 70SM, dl. cca 10m bude do výšky cca 4 – 6m od zeme vedený v oceleovej káblóvej chráničke Ø76mm. Uvedené káblóvé vývody sa samostatne pripoja na pôvodne závesne NN káble 1 – NFA2X 4x95RN, ukotvené práve na pod. bode DB – 111( pozemok KNE

26965(KNC 26997/10) Stará Myjava.

Z novej skrine VRIS2/200k č. 63.68 pozemok KNE 26965(KNC 26997/10) Stará Myjava sa ako druhý zemný káblový vývod vyvedie kábel NN siete typ NAYY – J 4 x 240SM, dl. 150m cez pozemky parc.č. KNE 26965(KNC 26997/10) k.ú. Stará Myjava, KNE 26964/4(KNC 29350/2 v k.ú. Stará Myjava a ďalej cez pozemok KNC 26964/4 v k.ú. Poriadie so zaústením do novej pilierovej rozpojovacej skrine SR4 – 63.73 umiestnenej na pozemku parc.č. KNC 26964/4 k.ú. Poriadie pred pozemkami parc.č. KNE 26996 a KNC 26997/9 a ďalej do novej skrine SR6 – 63.74 na pozemku parc.č. KNC 26964/4 pred pozemkami KNE 26999 a KNC 27529/27 k.ú. Poriadie zemným káblom NAYY – J 4 x 240RM, dl. 120m

Pôvodná vzdušná vodičová, alebo káblová závesná NN siete vedená po bet. pod. bodoch JB a DB sa na pod. bodoch č. 102( nachádzajúcom sa na pozemku parc.č. KNE 29097 (KNC 28958/2) pred pozemkom KNC 29014/18) v k.ú. Stará Myjava a podp. bode č. 124 nachádzajúci sa na pozemku parc.č. KNE KNC 29397/1v k.ú. Stará Myjava) „rozstrihne“ a osadí sa novými rozpojovacími bodmi v podobe nových vonkajších rozpojovacie istiacich skriň VRIS1/200, č. 63.65 a č. 63.66 na pod. bode JB – 102 a č. 63.69 na pod. bode JB – 124.

#### SO – zemné práce pre VN a NN siete:

Navrhovaný VN kábel bude uložený v káblovej ryhe , s min. krytím 100cm, pričom bude uložený v pieskovom lôžku hrúbky 20cm, mechanicky krytý káblovou doskou a výstražnou energetickou fóliou červenej farby. V prípade križovania uvedeného VN kábla s podzemnými zariadeniami alebo miestnou komunikáciou bude VN kábel uložený v korugovanej chráničke FXKV Ø200mm.

Navrhované NN zemné káble DS budú uložené v káblovej ryhe , s min. krytím 70cm, pričom bude uložený v pieskovom lôžku hrúbky 15cm, mechanicky krytý káblovou doskou a výstražnou energetickou fóliou červenej farby. V prípade križovania s podzemnými zariadeniami alebo miestnou komunikáciou budú NN káble vedené v korugovaných chráničkách FXKV Ø110mm.

Napät'ová sústava	:	VN -3 F, 22 000V, AC, 50 Hz, IT NN -3 F + PEN, 230/400V, AC, 50 Hz, TN – C – S
Požadovaný príkon	:	P <sub>i</sub> = 250kW
Druh vedenia	:	Zemné izolované
Typ vedenia	:	VN - 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 240RM NN - NAYY – J 4 x 240SM
Ochranné pásma	:	v zmysle Zákona č.251/2012 je vymedzené vzdialenosťou 1 m na každú stranu od okraja kábla uloženého v zemi 2 m na každú stranu od okraja závesného káb. vedenia

#### SO -Transformačná stanica TS0063-010

pozemok parc.č. KNC 26875/2 k.ú. Stará Myjava

- |  |  |        |
|--|--|--------|
| • nová kiosková TS                             | EH6 s výzbrojou  | 1 ks   |
| • trafo olejové, A <sub>0</sub> C <sub>k</sub> | TOHn 338/22, 250kVA, 22/0,4kV, 50Hz, A <sub>0</sub> C <sub>k</sub> | 1 ks   |
| • VN rozvádzač                                 | RM6, NI - IDI  | 2 mod. |
| • NN rozvádzač                                 | RH, 3 x 630A, z 8 vývodmi  | 1 ks   |

• Skriňa centr. merania	USM pre 1 x ET	1 ks
• Bleskozvod a uzemnenie	pásla FeZn 30x4mm	95 m
○ <b>VN prípojka</b>		
• VN káblková prípojka	3 x NFA2XS2Y 95RM	1.185 + 10 m
• Nový ÚO	DRIBO, typ Flc GB s montážou pod vedenie	1 ks
○ <b>NN distribuční siet' - rozšírenie</b>		
• NN káblková sieť	zemný kábel NAYY – J 4 x 240SM	1.295 + 150 + 120 m
• Rozpojovacia skriňa	SR6 - 400A	5 ks
	VRIS1/200k	3 ks
	VRIS1/200	3 ks
• NN zvodič prepätia	LVA 280NA	3 sada
• Uzemnenie skriň NN	Zemná páska FeZn 30x4mm – á 15m	7 ks

Obec Stará Myjava ako príslušný určený stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 v spojení § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 36 ods. 4. stavebného zákona po doplnení podania dňa 20.10.2021

### oznamuje

začatie územného konania verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

**23.11.2021 o 9,00 hod.**

so zrazom účastníkov konania a dotknutých orgánov **na obecnom úrade v Starej Myjave**

Do podkladov podania možno nahliadnuť v Spoločnej obecnej úradovni so sídlom v Myjave, Nám. M. R. Štefánika 4, 907 14 Myjava, č. d. 217 v pracovné dni pondelok až streda v čase od 8-16 hod., piatok od 7-15 hod. a pri ústnom konaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní. V tej istej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Na námietky podané po termíne ústneho pojednávania stavebný úrad neprihliadne.

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

Ing. Anna Pančíaková  
referent Spoločnej obecnej úradovne

**Doručuje sa:**

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení Rastislav Tatár, Pažického 405/1, 907 01 Myjava v zastúpení Ing. Zuzana Zlochová, Rovensko 15, 905 01 Senica
2. Obec Stará Myjava, Pavol Kováč starosta obce
3. Obec Poriadie ,Mgr. Martin Pražienka – starosta obce
4. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava - úsek ŠSOH, úsek ŠSOPaK, ŠVS
5. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
6. Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. BVS a.s. Bratislava , Prešovská 48, 82646 Bratislava
8. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
10. OR hasičského a záchranného zboru, Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
11. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru - Odbor poriadkovej a dopravnej polície, Okresný dopravný inšpektorát, Bzinská 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
12. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín

Toto oznámenie o umiestnení líniovej stavby sa oznamuje účastníkom územného konania verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na verejnej tabuli obce Poriadie a na verejnej tabuli obce Stará Myjava a na webovej stránke obce Poriadie a na webovej obce Stará Myjava. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa .....

Zvesené dňa.....

Odtlačok pečiatky  
a podpis oprávnenej osoby